

Анализ показателей износа оборудования МУП "Горэлектросеть" за период 2005-2014гг..										
%	2005г.	2006г.	2007г.	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.
КЛ 6-10 кВ (в т.ч. НВ)	64,05	57,63	43,12	32,56	26,58	26,86	27,83	27,2	29,3	31,09
КЛ-0,4 кВ (в т.ч. НВ)	63,2	63,46	63,36	61,54	56,67	49,06	43,57	38,4	37,02	36,55
ВЛ-6-10 кВ (в т.ч. НВ)	88,41	79,37	71,29	65,92	59,11	56,96	50,28	38,8	41,02	44,44
ВЛ-0,4 кВ (в т.ч. НВ)	83,89	81,69	79,58	75,98	76,19	63,81	49,8	35,9	39,51	39,73
Здания ТП (в т.ч. НВ)	59,73	61,18	56,15	47,71	44,56	41,64	43,8	40,1	43,77	41,48
Оборудование ТП и КТПК (в т.ч. НВРЭС)	53,99	49,47	46,08	34,45	28,14	29,85	30,87	29,6	33,11	35,99

