

Сведения об объеме недопоставленной электрической энергии

в результате аварийных отключений объектов электросетевого хозяйства (с 26 сентября 2015г. по 25 декабря 2015г.).

Технологические нарушения в сетях 0,4-6-10 кВ	Количество	Недоотпуск э/энергии (тыс. кВт х час.)
Аварии	Не было	нет
Технологические отказы	40	8,057
Функциональные отказы	53	6,14
Всего	93	14,20