

Отчёт о вводах/выводах объектов за 2018 год.

Утверждаю:  
Ген. директор АО "Горэлектросеть"

К.М.Петропавловский

" " 2019 г

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
		план *	факт	план *	факт
		МВт, Г кал/час, км	МВт, Г кал/час, км	МВт, Г кал/час, км	МВт, Г кал/час, км
1	2	3	4	5	6
	<b>ВСЕГО</b>	<b>51,446 км/ 44,299 MVA</b>	<b>122,984 км/ 34,295 MVA</b>	<b>33,174 км/ 6,197 MVA</b>	<b>70,077 км/ 24,505 MVA</b>
<b>1</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция электрических сетей</b>	<b>34,520 км/ 6,197 MVA</b>	<b>80,884 км/ 15,710 MVA</b>	<b>33,174 км/ 6,197 MVA</b>	<b>69,339 км/ 19,280 MVA</b>
<b>1.1</b>	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>	<b>34,520 км/ 6,197 MVA</b>	<b>80,884 км/ 15,710 MVA</b>	<b>33,174 км/ 6,197 MVA</b>	<b>69,339 км/ 19,280 MVA</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Реконструкция кабельно-воздушных линий</b>	<b>34,520</b>	<b>80,884</b>	<b>33,174</b>	<b>69,339</b>
<b>1.1.1.1</b>	<b>Электрические кабели 6-10 кВ</b>	<b>19,581</b>	<b>2,615</b>	<b>18,839</b>	<b>2,112</b>
1.1.1.1.103	ФП-9(с1) - ТП-1297(с2)	0,305		0,305	
1.1.1.1.104	ФП-9(с2) - ТП-1297(с1)	0,280		0,280	
1.1.1.1.105	ТП-279(с1) - ТП-280	0,509		0,509	
1.1.1.1.106	ф. 6 П/ст Восточная - ФП-10(с2) каб.А	2,400		2,400	
1.1.1.1.107	ф. 6 П/ст Восточная - ФП-10(с2) каб.Б	2,241		2,241	
1.1.1.1.108	ТП-28(с1) - ТП-382	0,387		0,387	
1.1.1.1.109	ТП-28(с1) - ТП-97	0,580		0,580	
1.1.1.1.110	ТП-225 - ТП-252(с1)	0,304		0,304	
1.1.1.1.111	ТП-252(с2) - ТП-382	0,421		0,421	
1.1.1.1.112	ф. 14 П/ст Восточная - ТП-26(с1)	0,918		0,918	
1.1.1.1.113	ф. 16 П/ст Восточная - ТП-157	0,802		0,802	
1.1.1.1.114	ТП-173 - ТП-551	0,566	0,436	0,566	0,541
1.1.1.1.115	ТП-497(с1) - ТП-551	0,905		0,905	
1.1.1.1.116	ТП-177 - ТП-495(с1)	0,286		0,286	
1.1.1.1.117	ТП-451 - ТП-457	0,300		0,300	
1.1.1.1.118	ТП-170 - ТП-470(с2)	0,371		0,371	
1.1.1.1.119	ТП-419 - ТП-498(с1)	0,691		1,091	
1.1.1.1.120	ТП-99 - ТП-253	0,167		0,167	
1.1.1.1.121	ТП-1 - ТП-119 каб.Б	0,989		0,989	
1.1.1.1.122	ТП-1 - ТП-421	0,417		0,417	
1.1.1.1.123	ТП-600-ТП-603 ввод в ТП-600 каб.А	0,084	0,058	0,084	0,167
1.1.1.1.124	ТП-600-ТП-603 ввод в ТП-600 каб.Б	0,084		0,084	
1.1.1.1.125	ф. 9 П/ст Заречная - ТП-716 ввод в П/ст каб.А	0,050		0,094	
1.1.1.1.126	ф. 10 П/ст Заречная - ТП-609(с2) ввод в П/ст каб.А	0,075	0,068	0,085	0,075
1.1.1.1.127	ф. 10 П/ст Заречная - ТП-609(с2) ввод в П/ст каб.Б	0,075		0,085	0,075
1.1.1.1.128	ф. 10 П/ст Заречная - ТП-609(с2) ввод в ТП-609	0,045	0,041	0,044	0,045
1.1.1.1.129	ТП-609 - ТП-722/723 ввод в ТП-609	0,090	0,093	0,155	0,090
1.1.1.1.130	ТП-458 - ТП-495(с2)	0,156		0,156	
1.1.1.1.131	ТП-133 - ТП-176	0,200		0,200	
1.1.1.1.132	ТП-133 - ТП-168(с1)	0,390		0,390	
1.1.1.1.133	ТП-136 - ТП-167(с2)	0,275		0,275	
1.1.1.1.134	ТП-136 - ТП-168(с1)	0,390		0,390	
1.1.1.1.135	ТП-176 - ТП-458	0,213		0,213	
1.1.1.1.136	ТП-167(с1) - ТП-459(с1) каб.А	0,320		0,230	
1.1.1.1.137	ТП-167(с1) - ТП-459(с1) каб.Б	0,318		0,238	
1.1.1.1.138	ТП-172 - ТП-486 ввод в ТП-172	0,045		0,045	
1.1.1.1.139	ТП-232 - ТП-401(с2)	0,344		0,444	
1.1.1.1.140	ТП-248 - ТП-401 каб.А	0,388		0,388	
1.1.1.1.141	ТП-240(с2) - ТП-248(с1)	0,323		0,323	
1.1.1.1.142	ТП-199(с2) - ТП-240(с1)	0,238		0,238	
1.1.1.1.143	ТП-186 - ТП-454	0,339		0,339	
1.1.1.1.144	ТП-187 - ТП-190	0,100		0,100	
1.1.1.1.145	РТП-36 - ТП-863	0,400			
1.1.1.1.146	РТП-36 1,2 с.ш. - ТП-817 Т-1, Т-2	0,800			
1.1.1.1.74	ф. 1 П/ст Восточная - ФП-6(с1) каб.А				
1.1.1.1.77	ф. 25 П/ст Северная - ФП-11 каб.А				
1.1.1.1.83	ТП-49 - ТП-230		0,172		
1.1.1.1.86	ТП-203 - ТП-409(с1)				
1.1.1.1.91	ТП-201(с2) - ТП-229А				
1.1.1.1.93	ТП-99 - ТП-236				
1.1.1.1.94	ф.31 П/ст Первомайская -ТП-201(с1)				
1.1.1.1.95	КЛ-6 кВ ТП-11 (2 с.ш.)-ТП-442 (2 с.ш.)		0,202		0,167
	КЛ-10 кВ ТП-1339 - ТП-1341 (2 с.ш.)		0,020		0,010
	КЛ-10 кВ ТП-1339-ТП-1340		0,020		0,010
	КЛ-10 кВ ТП "Беляево" ф.8-ТП-1630 2 с.ш.		0,205		0,173
	КЛ-6 кВ ф.2 ТП "Заречная"- ТП-609 1 с.ш.		0,124		0,146
	КЛ-6 кВ ТП-173-ТП-515 2 с.ш.		0,544		0,525
	КЛ-10 кВТП-1185 - ТП-1266		0,025		0,015
	КЛ-10 кВ ТП-1382 - ТП-1186/ТП-1265/ТП-1266		0,030		0,015
	КЛ-10кВ ТП-1620 - ТП-1624/ТП-1643/ТП-1614		0,234		0,036
	КЛ-6 кВ ТП-721 - ТП-722(2 с.ш.)		0,155		0,022
	КЛ-10 кВ ТП-1381 II с.ш. - ТП-1383		0,188		
<b>1.1.1.2</b>	<b>Электрические кабели 0,4 кВ</b>	<b>1,307</b>	<b>4,127</b>	<b>0,703</b>	<b>4,841</b>
1.1.1.2.39	УП-526 - УП-527	0,065	0,070	0,065	0,065
1.1.1.2.40	ТП-22 - УП-526	0,220		0,22	0,220
1.1.1.2.41	ТП-22 - УП-1130	0,089		0,055	
1.1.1.2.42	ТП-23 - ВЛ "Юг"	0,023		0,023	
1.1.1.2.43	ТП-753 - УП-783	0,070			
1.1.1.2.44	ТП-1270 - УП-1115	0,100			
1.1.1.2.45	ТП-426 1,2 с.ш. - ВРУ К.Маркса, 136	0,340		0,34	
1.1.1.2.46	УП-582 - УП-664	0,100			
1.1.1.2.47	УП-270 - УП-944	0,100			
1.1.1.2.48	УП-508 - УП-269	0,100			
1.1.1.2.49	УП-181 - УП-256	0,100			
1.1.1.2.35	ТП-2 - УП-327				
1.1.1.2.37	ТП-211 - УП-315				
1.1.1.2.38	УП-550 - УП-551				
	КЛ-0,4 кВ ТП-1609-ВЛ"Поселок"		0,028		
	КЛ-0,4 кВ РТП-111 (1с.ш.) - ВРУ ЦТП-42		0,070		0,022
	КЛ-0,4 кВ РТП-111 (2с.ш.) - ВРУ ЦТП-42		0,065		0,022
	КЛ-0,4 кВ ТП-204 2 с.ш. - ВРУ ЦТП-14		0,030		0,010
	КЛ-0,4 кВ ТП-1317 (1 с.ш.) - ВРУ ЦТП-161		0,020		0,030
	КЛ-0,4 кВ ТП-1317 (II с.ш.) - ВРУ ЦТП-161		0,020		0,030
	КЛ-0,4 кВ УП-97 - ВРУ ЦТП-12 (от ТП-272)		0,010		0,005

1	2	3	4	5	6
	КЛ-0,4 кВ УП-679 - ВРУ ЦТП-130 (от ТП-178)		0,020		0,015
	КЛ-0,4 кВ ТП-1167 (I с.ш.) - ВРУ ЦТП		0,040		0,035
	КЛ-0,4 кВ ТП-1167 (II с.ш.) - ВРУ ЦТП		0,040		0,035
	КЛ-0,4 кВ ТП-1624 - ВЛ Луговая		0,050		0,015
	КЛ-0,4 кВ ТП-1167 (I с.ш.) - ВРУ-1 гл.корпус кабель "А"		0,040		0,060
	КЛ-0,4 кВ ТП-1167 (I с.ш.) - ВРУ-1 гл.корпус кабель "Б"		0,040		0,060
	КЛ-0,4 кВ ТП-1167 (II с.ш.) - ВРУ-1 гл.корпус кабель "А"		0,046		0,060
	КЛ-0,4 кВ ТП-1167 (II с.ш.) - ВРУ-1 гл.корпус кабель "Б"		0,046		0,060
	КЛ-0,4 кВ ТП-1167 (I с.ш.) - ВРУ-2 поликлиника гл.корпуса		0,042		0,060
	КЛ-0,4 кВ ТП-1167 (I с.ш.) - ВРУ-2 поликлиника гл.корпуса		0,042		0,060
	КЛ-0,4 кВ ТП-1167 (II с.ш.) - ВРУ архив		0,080		0,120
	КЛ-0,4 кВ ТП-1167 (I с.ш.) - ВРУ дет.рентген бытового корпуса		0,040		0,160
	КЛ-0,4 кВ ТП-1167 (II с.ш.) - ВРУ дет.рентген бытового корпуса		0,040		0,160
	КЛ-0,4кВ ТП-294 - УП-453		0,094		0,095
	КЛ-0,4 кВ УП-453-ВРУ д/сад №7 (от ТП-294)		0,116		0,085
	КЛ-0,4 кВ ФП-10 (Ис.ш.)-ВРУ д/с №9		0,238		0,258
	КЛ-0,4 кВ ТП-293 (I с.ш.) - ВРУ д/с №7		0,188		0,150
	КЛ-0,4 кВ ТП-293 (I с.ш.) - ВРУ д/с №9		0,166		0,120
	КЛ-0,4 кВ ТП-1167 (I с.ш.) - ВРУ пищеблок		0,145		0,150
	КЛ-0,4 кВ ТП-1167 (II с.ш.) - ВРУ пищеблок		0,145		0,150
	КЛ-0,4 кВ ТП-1167 (I с.ш.) - ВРУ хозяйственный корпус		0,103		0,188
	КЛ-0,4 кВ ТП-1167 (II с.ш.) - ВРУ хозяйственный корпус		0,103		0,176
	КЛ-0,4 кВ ТП-1167 (I с.ш.) - ВРУ баклаборатория		0,062		0,050
	КЛ-0,4 кВ ТП-1167 (II с.ш.) - ВРУ баклаборатория		0,064		0,050
	КЛ-0,4 кВ ТП-1266-ВЛ "Поселок"		0,020		0,016
	КЛ-0,4 кВ ТП-1266-ВЛ "фидер 2"		0,015		0,015
	КЛ-0,4 кВ ТП-1266-ВЛ "фидер 3"		0,020		0,015
	КЛ-0,4 кВ ТП-47-УП-526		0,074		
	КЛ-0,4 кВ ТП-94 - ВРУ главный корпус больницы № 9		0,161		0,400
	КЛ-0,4 кВ ТП-97 - ВРУ главный корпус больницы № 9		0,191		0,170
	КЛ-0,4кВ ТП-29 I с.ш. - ВРУ пищеблок НИИ		0,194		0,220
	КЛ-0,4 кВ ТП-29 II с.ш. - ВРУ пищеблок НИИ		0,194		0,220
	КЛ-0,4 кВ УП-1247 - УП-308 (от ТП-97)		0,090		0,085
	КЛ-0,4 кВ Центральный щит больницы № 9 - Щит пищеблока больницы № 9 (от ТП-29)		0,042		0,070
	КЛ-0,4кВ ТП-97 - Центральный щит больницы № 9		0,050		0,040
	КЛ-0,4 кВ ТП-29 I с.ш. - ВРУ ЦТП НИИ		0,182		0,220
	КЛ-0,4 кВ ТП-29 II с.ш. - ВРУ ЦТП НИИ		0,182		0,220
	КЛ-0,4 кВ Щит пищеблока больницы № 9 - ВРУ административный, лабораторный корпус больницы № 9 (от ТП-29)		0,063		0,050
	КЛ-0,4кВ ТП-29 II с.ш. - Центральный щит больницы № 9		0,186		0,184
	КЛ-0,4кВ УП-308 - Центральный щит гор. больницы № 9 (ТП-97)		0,092		0,075
	КЛ-0,4 кВ Центральный щит больницы № 9 - ВРУ терапевтическое отделение № 2 (от ТП-97)		0,068		0,065
<b>1.1.1.3</b>	<b>Воздушные линии 6-10/0,4 кВ</b>	<b>13,632</b>	<b>74,142</b>	<b>13,632</b>	<b>62,386</b>
1.1.1.3.71	ТП-475-ТП-447	0,231	0,224	0,231	0,224
1.1.1.3.72	ТП-447-ТП-476/ТП-513	0,551	0,577	0,551	0,577
1.1.1.3.73	ТП-721 - ТП-722	0,122		0,122	0,122
1.1.1.3.74	ПС Заречная ф.10 - ТП-609/ТП-740	0,716	0,647	0,716	0,900
1.1.1.3.75	ПС ПТФ Ф.10 - ТП-1182/ТП-1200	0,533	0,550	0,533	0,533
1.1.1.3.76	ТП-1616 Ф.1	0,484	0,602	0,484	0,473
1.1.1.3.77	ТП-1616 Ф.2	0,534	0,691	0,534	0,570
1.1.1.3.78	ТП-1616 Ф.3	0,435	0,568	0,435	0,503
1.1.1.3.79	ТП-1616 Ф.4	0,085	0,736	0,085	0,644
1.1.1.3.80	ТП-524 Сумароки	0,745	0,301	0,745	0,145
1.1.1.3.81	ТП-524 Матанцы	0,801	1,066	0,801	0,815
1.1.1.3.82	ТП-520 Подозерье	0,888	0,881	0,888	0,873
1.1.1.3.83	ТП-520 Родины	0,810	0,895	0,810	0,580
1.1.1.3.84	ТП-523 Ф.1 Сергеевы	1,627	0,634	1,627	0,644
1.1.1.3.85	ТП-523 Ф.2 Сергеевы	0,298	0,271	0,298	0,271
1.1.1.3.86	ТП-513 Коттеджи	0,300	0,305	0,300	0,305
1.1.1.3.87	ТП-513 Мира	0,610	0,956	0,610	0,620
1.1.1.3.88	ТП-513 Южная	0,947	1,218	0,947	0,872
1.1.1.3.89	ТП-1607 ВЛ Юг	0,725		0,725	
1.1.1.3.90	ТП-1607 ВЛ Кочалова	0,442		0,442	
1.1.1.3.91	ТП-1607 ВЛ Глинки	0,819		0,819	
1.1.1.3.92	ТП-1607 ВЛ Запад	0,418		0,418	
1.1.1.3.93	ТП-1607 ВЛ Север	0,511		0,511	
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1185-"Громовой"		0,506		0,391
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1261-"ВЛ на ТП-1342"		0,460		0,448
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1342-"ВЛ на ТП-1261"		0,678		0,232
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1264-"Новая"		0,484		0,364
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1265- "УП-1080 Восток"		0,450		0,388
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1374 - "Юг"		0,280		0,230
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-1342 "Школа"		0,748		0,543
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-1342 "Чайкиной"		1,120		1,144
	ВЛИ-0,4кВ ТП-1183 - Совхоз.1		0,273		0,273
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-390 "Томидовы"		0,318		0,310
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-191 "Юг"/УП-640		0,110		0,110
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-352-"Ломовская ( сев часть)"		0,088		0,090
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-352 "Ж/дорожная Запад"		0,175		0,175
	ВЛ-6 кВ ТП-247-ТП-448		0,444		0,444
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-1342 "Киевская"		0,472		0,362
1.1.1.3.95	ВЛ-6 кВ ТП "Заречная" ф.5 - ТП-725 I с.ш.		0,519		0,424
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-1347 "Набережная"		0,237		0,237
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-1342 "Гюленина"		0,403		0,338
1.1.1.3.120	ВЛИ-0,4 кВ ТП-1184 "Столбики"		0,448		0,551
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-1187-"Луговые"		0,455		0,315
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-1266- "фидер 2"		0,845		0,615
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-1342 "Новая"		0,492		0,400
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1188 "Рязанцева"		0,501		0,473
	ВЛ-6 кВ ТП-609-ТП-723/ТП-722 ф.5		1,153		1,149
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-349 - "Е. Бабушкина"		0,602		0,565
	ВЛИ-0,4кВ ТП-353 "Поскребышевы"		0,392		0,562
	ВЛ-0,4 кВ ТП-128 "Поселки"		0,441		0,441
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-1185 "Дубинина"		0,796		0,632
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-1185 "Калининыцы"		0,806		0,507
	ВЛ-10 кВ ТП-1184-ТП-1185/ТП-1267		0,270		0,270
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-1347 "Ключевая, нечётная"		0,553		0,525
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-1266 "Поселок"		1,050		0,665
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-1624 "Луговые"		0,744		0,744
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-1347 "Ключевая, чётная"		0,360		0,340
	ВЛ-10 кВ ТП-1185-ТП-1266		0,350		0,350
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-1182 - "Фидер 2"		0,873		0,873
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-522 - "Севастьяновы"		0,614		0,512
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-475 - "Фабричная, левая сторона"		1,860		1,360
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-1192 - "Фидер 1"		0,550		0,479
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-352 - "Ж/дорожная Восток"		0,436		0,484
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-1182 - "Фидер 1"		0,542		0,563

1	2	3	4	5	6
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-1192 - "Фидер 2"		0,845		0,642
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-1186 - "Запад"		0,893		0,673
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-1198- "Фабричная"		0,370		0,370
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-1198- "Береговая"		0,455		0,520
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-1198- "Рабочая"		0,397		0,357
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-1261 - "Фидер 1"		0,495		0,285
	ВЛИ-0,4 кВ ТП -1630 - "Боровицкая"		0,597		0,437
1.1.1.3.96	ВЛ-10 кВ ТП-1266-ТП-1186/ТП-1382/ТП-1265		1,825		1,825
	ВЛИ-0,4 кВ УП-332 - "Фидер 2 Народная" (от ТП-186)		0,732		0,552
	ВЛ-0,4 кВ ТП-172 - "Гвардейская"		1,100		0,640
	ВЛ-0,4 кВ ТП-172 - "Запад"		1,182		0,662
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-506 - "Березниковская"		0,780		0,525
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-506 - "Федосеева"		0,455		0,295
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-1620 - "Запад"		0,830		0,830
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-1620 - "Речная"		0,455		0,407
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-1411 - "Восток"		0,940		0,640
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-1411 - "Металлистов"		0,315		0,255
	ВЛ-10 кВ ТП-1607-ТП-1650/ТП-1917		0,950		0,950
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-20 - "Лесная"		0,483		0,463
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-173 - "Дзержинского"		0,753		0,503
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-173 - "Федосеева"		1,031		0,691
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-173 - "Фрезерная"		0,547		0,367
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-173 - "Запад"		1,133		0,726
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-203 - "Родниковая"		0,635		0,455
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-203 - "Север"		0,888		0,708
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-203 - "Юг"		0,507		0,492
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-171-"Восток"		0,377		0,238
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-171-"Запад"		0,567		0,476
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-171-"Север"		0,245		0,170
	ВЛ-6 кВ ТП-801-ТП-808		0,520		0,485
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1620 "Кооперативная"		0,395		0,394
	ВЛ-10кВ ТП-1626 - ТП-1627/ТП-1666		0,248		0,248
	ВЛ-0,4 кВ УП-806 "Поселок" (от ТП-1455)		0,956		0,636
	ВЛ-0,4 кВ ТП-491 "Стахановская"		0,829		0,809
	ВЛ-0,4 кВ ТП-505 "Березниковская"		0,533		0,533
	ВЛ-0,4 кВ ТП-515 "Авгостоянка"		0,527		0,407
	ВЛ-10 кВ п/ст "Беляево" ф.3 отпайка от опоры 192 на ТП-1601		2,520		2,338
	ВЛ-0,4 кВ ТП-852 (2 с.ш.) - пер. Тельмана, ул. Мопра		0,770		0,503
	ВЛ-0,4 кВ ТП-484 "Падерина, Малые Ряби"		1,484		1,084
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1263 "Восток"		0,410		0,410
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1264 "Рязанцевы"		0,351		0,348
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1264 "Панфиловская"		0,585		0,566
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1263 "Запад"		0,510		0,495
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1620 "Восток"		1,071		1,023
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1265 "Запад"		0,666		0,639
	ВЛ-10кВ ТП-1640 - ТП-1642/1646/1688		1,000		1,000
	ВЛ-0,4 кВ ТП-401 "Запад"		0,521		0,481
	ВЛ-10кВ ТП-1620 - ТП-1624/ТП-1643/ТП-1614		1,105		1,197
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1374 "Город"		0,804		0,501
	ВЛ-0,4 кВ ТП-507 "Восток"		0,804		0,612
	ВЛ-0,4 кВ ТП-507 "Запад"		0,968		0,686
	ВЛ-0,4 кВ ТП-507 "Юг"		0,910		0,557
	ВЛ-10кВ ТП-1626 - ТП-1630		0,191		0,190
	ВЛИ-0,4кВ ТП-1125 "Город"		0,662		0,541
<b>1.1.2</b>	<b>Реконструкция основного оборудования в ТП, КТП, РТП, УП</b>	<b>6,197</b>	<b>15,710</b>	<b>6,197</b>	<b>19,28</b>
<b>1.1.2.1</b>	<b>Замена КТП</b>	<b>1,731</b>	<b>2,360</b>	<b>1,731</b>	<b>3,76</b>
1.1.2.1.28	Установка новой КТП взамен ТП-371	0,233		0,233	
1.1.2.1.29	Установка новой КТП взамен ТП-757	0,372		0,372	
1.1.2.1.30	Установка новой КТП взамен ТП-1266	0,372	0,400	0,372	0,400
1.1.2.1.31	Установка новой КТП взамен ТП-181	0,149		0,149	
1.1.2.1.32	Установка новой КТП взамен ТП-132	0,372		0,372	
1.1.2.1.33	Строительство новой КТП-823, ул. Сетевая	0,233		0,233	
	Установка новой КТП взамен ТП-1339		0,250		0,250
	Установка КТП без силового трансформатора взамен ТП-157				
	Установка новой КТП взамен ТП-235		0,800		0,800
	Установка новой КТП взамен ТП-30		0,500		0,800
	Установка новой КТП-1383 взамен КТП-1383 и КТП-1384		0,160		1,260
	Установка новой КТП взамен КТП-1620		0,250		0,250
<b>1.1.2.2</b>	<b>Замена оборудования в ТП и РТП</b>				
1.1.2.2.21	Замена оборудования РУ-6/10 кВ: ТП-210 - 6 шт.+ШМП				
1.1.2.2.22	ТП-1044 - 6 шт.+ШМП				
1.1.2.2.23	ТП-1130 - 6 шт.+ШМП				
1.1.2.2.24	ТП-1316 - 6 шт.+ШМП				
	Техническое перевооружение РТП-107 в части замены трансформатора собственных нужд ТСН-1 марки ГЛС-10/10 с увеличением номинальной мощности трансформатора на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-25/10, 1 шт.				
	Техническое перевооружение оборудования РУ-10 кВ ТП-1168 путем замены камер КСО-366 (с выключателем на грузки) в количестве 8 шт. на камеры КСО (с вакуумным выключателем) в количестве 9 шт., в результате которого получится РТП-115				
	Техническое перевооружение оборудования РУ-10 кВ ТП-1322 путем замены камер КСО-366 (с выключателем на грузки) в количестве 6 шт. на камеры КСО (с вакуумным выключателем) в количестве 10 шт. в результате которого получится РТП-117				
<b>1.1.2.3</b>	<b>Замена силовых трансформаторов в подстанциях</b>	<b>4,466</b>	<b>13,350</b>	<b>4,466</b>	<b>15,520</b>
1.1.2.3.4	Замена силовых трансформаторов на ТМГ - - 250/6 - 2 шт. ТП-47; - 250/10 - 1 шт. ТП-1603; - 400/6 - 9 шт. ТП-114, 167, 207 - 2 шт., 208, 321, 87, 146, 406 - 630/6 - 2 шт. ТП-426, 510; - 630/10 - 2 шт. ТП-1040 - 2 шт.	4,466	2,830	4,466	3,130
	Замена силового трансформатора на ТМГ-630/6 в ТП-78		0,630		0,630
	Замена силовых трансформаторов на ТМГ-630/6, 400/10 и установка ТСН ТМГ-25/6 в ФП-8		1,030		1,030
	Замена силовых трансформаторов на ТМГ-400/6 в ТП-801		0,800		0,800
	Замена силовых трансформаторов на ТМГ-400/6 в ТП-861		0,800		0,800
	Замена силового трансформатора на ТМГ-630/6 в ТП-10		0,630		0,630
	Замена силовых трансформаторов на ТМГ-250/6 в ТП-863		0,500		0,800
	Замена силового трансформатора на ТМГ-400/6 в ТП-8		0,400		0,400
	Замена силового трансформатора на ТМГ-250/6 в ТП-530		0,250		0,400
	Замена силовых трансформаторов на ТМГ-100/6 в РТП-2		0,200		0,500
	Замена силового трансформатора на ТМГ-630/6 в ТП-881		0,630		0,630
	Замена силового трансформатора на ТМГ-100/6 в ТП-883		0,100		0,250
	Замена силового трансформатора на ТМГ-400/10 в ТП-1748		0,400		0,400
	Замена силового трансформатора на ТМГ-630/6 в ТП-431		0,630		0,630
	Замена силового трансформатора на ТМГ-400/6 в ТП-289		0,400		0,630
	Замена силового трансформатора на ТМГ-630/6 в РТП-102		0,630		0,630
	Замена силового трансформатора на ТМГz-160/10 в ТП-1610		0,160		0,250
	Замена силового трансформатора на ТМГ-160/6 в ТП-409		0,160		0,250

1	2	3	4	5	6
	Замена силового трансформатора на ТМГz-250/10 в ТП-1380		0,250		0,400
	Замена силовых трансформаторов на ТМГ-400/6 в ТП-416		0,800		0,800
	Замена силового трансформатора на ТМГ-400/6 в ТП-1657		0,400		0,400
	Замена силового трансформатора на ТМГ-160/6 в ТП-755		0,160		0,250
	Замена силового трансформатора на ТМГ-160/10 в ТП-1426		0,160		0,250
	Замена силового трансформатора на ТМГ-400/10 в ТП-1606		0,400		0,630
<b>1.1.2.4</b>	<b>Замена узловых пунктов - 50 шт.</b>				
	УП-67				
	УП-96				
	УП-93				
	УП-95				
	УП-120				
	УП-129				
	УП-132				
	УП-134				
	УП-624				
	УП-638				
	УП-205				
	УП-642				
	УП-202				
	УП-211				
	УП-1109				
	УП-212				
	УП-239				
	УП-245				
	УП-250				
	УП-262				
	УП-288				
	УП-351				
	УП-352				
	УП-368				
	УП-370				
	УП-374				
	УП-454				
	УП-378				
	УП-376				
	УП-457				
	УП-38				
	УП-377				
	УП-65				
	УП-35				
	УП-1				
	УП-475				
	УП-308				
	УП-464				
	УП-461				
	УП-491				
	УП-479				
	УП-215				
	УП-480				
	УП-472				
	УП-481				
	УП-484				
	УП-489				
	УП-614				
	УП-512				
	УП-513				
	УП-515				
	УП-315				
	УП-524				
	УП-529				
	УП-417				
	УП-531				
	УП-540				
	УП-535				
	УП-543				
	УП-251				
	УП-252				
	УП-620				
	УП-441				
	УП-558				
	УП-219				
	УП-569				
	УП-584				
	УП-594				
	УП-591				
	УП-592				
	УП-595				
	УП-593				
	УП-615				
	УП-13				
<b>1.2</b>	<b>Создание систем противоаварийной и режимной автоматики</b>				
1.2.5	Организация защиты от однофазных замыканий на землю РТП-103, РТП-106, РТП-107 (ТЗРЛ - 19 шт.)				
	Техническое перевооружение системы телемеханики в РТП-15 путем замены шкафа телемеханики				
	Техническое перевооружение системы телемеханики в ПС "Повысительная" путем замены шкафа телемеханики				
	Техническое перевооружение системы телемеханики в РТП-13 путем замены шкафа телемеханики				
	Техническое перевооружение системы телемеханики в РТП-108 путем замены шкафа телемеханики				
	Техническое перевооружение оборудования РТП-5 в части цепей оперативного тока путем установки шкафа оперативного тока = 110В				
	Техническое перевооружение оборудования РТП-21 в части цепей оперативного тока путем установки шкафа оперативного тока = 220В				
<b>1.3</b>	<b>Создание систем АИСКУЭ</b>				
1.3.1	Установка GSM-модемов во ВРУ многоквартирных жилых домов (по 100 шт. ежегодно)				
1.3.2	Установка коммуникационных шкафов в ТП (по 30 шт. ежегодно)				
1.3.19	Установка выносных приборов учета				
1.3.20	Замена оборудования РУ-6/10 кВ: ТП-37 - 1 шт. с ПУ, ТТ и ТН взамен существующих фидерных;				
1.3.21	Замена оборудования РУ-6/10 кВ: ТП-1001 - 5 шт. + ШМР + 1 шт. с ПУ, ТТ и ТН;				

1	2	3	4	5	6
1.3.22	Замена оборудования РУ-6/10 кВ: ТП-1155 - 2 шт. с ПУ, ТТ и ТН взамен существующих камер на ТП-1156 1,2 с.ш. с переразводкой 4-х КЛ-10 кВ и устройством кабельного канала на 1 с.ш.; Установка приборов учета, класс напряжения 6(10) кВ				
2	<b>Новое строительство (осуществление технологического присоединения)</b>	<b>16,926 км/ 38,102 МВА</b>	<b>42,100 км/ 18,585 МВА</b>	<b>0,000 км/ 0,000 МВА</b>	<b>0,738 км/ 5,225 МВА</b>
2.1	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>	<b>16,926 км/ 38,102 МВА</b>	<b>42,100 км/ 18,585 МВА</b>	<b>0,000 км/ 0,000 МВА</b>	<b>0,738 км/ 5,225 МВА</b>
	Диспетчерский щит ОДС				
	Пожарная сигнализация корпус Д				
	Земельный участок кад. № 43:40:000143:1150 ТП-1010 ул.Производственная,20				
	Земельный участок кад. № 43:40:000215:463 ТП-419 ул.Энергетиков,42				
	Дооборудование системы видеонаблюдения путём организации видеонаблюдения в оперативно-диспетчерской службе				
	Система вытяжной вентиляции ОДС				
2.1.1	<b>Строительство КВЛ 0,4-6-10 кВ</b>	<b>16,926</b>	<b>42,100</b>		<b>0,738</b>
	<b>ВЛ 0,4 кВ</b>		<b>15,686</b>		<b>0,738</b>
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1409- "Мурашинский пер"		0,202		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1023( 1 с.ш.)- "Сцена"		0,124		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1688- "Фидер 5"		0,020		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1601- "Кооперативная"		0,047		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-987-"Шубины, Хабаровы"		0,044		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-529-"Боровые"		0,057		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1606-"Север"		0,044		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-553 "Фидер 1"				
	ВЛ-0,4 кВ ТП-553 "Фидер 2"				
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1618- "Садовая"		0,054		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1188-"Рязанцевы"		0,014		0,014
	ВЛ-0,4 кВ ТП-800-"Сетева"		0,096		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-677 - "Фидер 1"		0,327		
	ВЛН-0,4 кВ ТП-182 Дальняя		0,018		0,025
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1649- "Фидер 2"		0,038		0,030
	ВЛ 0,4 кВ УП-1410-"фидер 1" (от ТП-1164)		0,180		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-562-"Магазин"		0,285		
	ВЛН-0,4 кВ ТП-282 - "Фидер 1"		0,165		
	ВЛН-0,4кВ ТП-56 (2с)-УП-1385		0,070		
	ВЛН-0,4 кВ ТП-479 "Лянгасы"		0,055		
	ВЛН-0,4 кВ ТП-506 вывод "Березниковская"		0,195		0,183
	ВЛН-0,4 кВ ТП-622-вывод "Фидер 4"		0,237		
	ВЛН-0,4 кВ ТП-176 -"Фидер 3"		0,030		0,030
	ВЛН-0,4 кВ ТП-1651 - "Фидер 3"		0,026		
	ВЛН-0,4 кВ ТП-1678-"Фидер №2"		0,035		
	ВЛН-0,4кВ ТП-1635- "Фидер №3"		0,155		
	ВЛН-0,4 кВ ТП-1037(2с.ш.)-"Гаражные боксы"		0,113		
	ВЛН-0,4 кВ ТП-447 2 с.ш. - "Юг"		0,105		
	ВЛН-0,4кВ УП-1366 "Фидер №1"(от ТП-475)		0,142		
	ВЛН-0,4 ТП-1504 - ОДН-1		0,477		
	ВЛН-0,4 кВ ТП-1455 Город		0,087		
	ВЛН-0,4 кВ ТП-535-"Фидер 2 Малая Гора"		0,015		0,015
	ВЛН-0,4 кВ ТП-507 "Юг"		0,015		0,015
	ВЛН-0,4 кВ ТП-1399 - "Фидер 1"		0,132		
	ВЛН-0,4кВ РТП-111 (1с) - "Фидер 1"		0,157		
	ВЛН-0,4 кВ ТП-1640- "Фидер 1"		0,033		
	ВЛН-0,4 кВ ТП-1331 Север		0,065		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1614 "Речная, Север"		0,034		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-522-"Севастьяновы"		0,100		0,094
	ВЛН-0,4кВ ТП-858(1с.ш.) - "Фидер 1"		0,093		
	ВЛН-0,4 кВ ТП-1395 (1 с.ш.) - ВЛ "Фидер 1"		0,090		
	ВЛН-0,4 кВ УП-105- "Фидер 1"(от ТП-1155)		0,110		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1621 Богородская, Север		0,025		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1643 "Школьная"		0,090		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1688- "Фидер 4"		0,018		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1398 Южная, Н. Рубцова		0,175		0,140
	ВЛН-0,4 кВ ТП-1697- "Фидер №3"		0,891		
	ВЛ-0,4 кВ: ТП-1346- "Подкорчёмкино"		0,025		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1620- "Речная"		0,025		0,025
	ВЛН-0,4 кВ ТП-407-УП-1005		0,165		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1651 "Фидер 2"		0,021		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1613-Вывод Береговая		0,027		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1655 "Красный Химик 1"		0,050		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1157 Фидер №1 Нижегородская д.1-12		0,075		
	ВЛ-0,4 кВ РТП-123 - "ОДН-6"		0,281		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-162 -"Запад"		0,085		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-822- "Ветеранов"		0,066		
	ВЛН-0,4 кВ ТП-158 - "Фидер № 1"		0,139		
	ВЛН-0,4 кВ ТП-158 - "Фидер № 2"		0,165		
	ВЛН-0,4 кВ ТП-282 (2 с.ш.) - "Фидер 1"		0,247		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-101- "Сады"		0,193		0,080
	ВЛН-0,4 кВ ТП-176- "Фидер 2"		0,140		
	ВЛН-0,4 кВ УП-2078 "Гараж" (от РТП-35)		0,130		
	ВЛ-0,4 кВ УП-1284 - "Лесозаводская"(от ТП-1328)		0,042		0,060
	ВЛ-0,4 кВ ТП-20 - "Восток"		0,015		
	ВЛН-0,4 кВ ТП-1428 (2 с.ш.)-ВРУ склада ул. Ломоносова, 5		0,107		
	ВЛН-0,4 кВ ТП-1467 "Здание ул. Сормовская, 2"		0,060		
	ВЛН-0,4 кВ УП-105 -"Фидер2"		0,107		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1696-"Фидер №1"		0,077		
	ВЛН 0,4 кВ ТП-629 - "Фидер №1"		0,037		
	ВЛН-0,4 кВ ТП-1435 - "Фидер 1"		0,135		
	ВЛН-0,4 кВ ТП-756 - "Фидер 1"		0,316		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1364 (1с.ш.) - "Автосалон, Мельничная,18"		0,230		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1364 (2с.ш.) - "Автосалон, Мельничная,18"		0,230		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1676-ВЛ "Фидер №2"		0,017		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1613- "Береговая"		0,113		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-527-"Луговая"		0,250		
	ВЛН-0,4 кВ ТП-1678-"Фидер 1"		0,135		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1171 (2 с.ш.)-"Автомобилист-30"		0,089		
	ВЛН-0,4 кВ ТП-1111-"ОДН-22"		0,050		
	ВЛН-0,4 кВ УП-821 - "Фидер 1" (от ТП-1455)		0,115		
	ВЛН-0,4 кВ ТП-240 (1с.ш.) - "Фидер 1"		0,060		
	ВЛН-0,4кВ ТП-329 (1с.ш.) -Склад		0,055		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1125 - "Город"		0,022		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1381(1 с.ш.) - "Магазин"		0,265		
	ВЛН-0,4 кВ ТП-1187-"Луговые"		0,055		
	ВЛН-0,4 кВ ТП-1187-"40 кв.дом."		0,112		
	ВЛ-0,4кВ ТП-507 "Запад"		0,025		
	ВЛ-0,4кВ УП-1047 - ВЛ "Менделеева,38-42" (от ТП-1002)		0,049		
	ВЛ-0,4кВ ТП-1614 "ул.Речная, Север"		0,050		

1	2	3	4	5	6
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1676- "Фидер 1"		0,041		
	ВЛ-0,4кВ ТП-1447 - "Шоломовская"		0,075		
	ВЛ-0,4 кВ УП-1355-"Фидер 2"(от ТП-614)		0,050		
	ВЛ-0,4 кВ УП-1366-"Фидер 2"(от ТП-475)		0,118		
	ВЛ-0,4кВ ТП-1341(1с) -"помещение Сплавная,8"		0,055		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1348-"Фидер 1"		0,025		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-487-"ВЛ"		0,135		
	ВЛ-0,4кВ ТП-1354(1с) -"Склад"		0,153		
	ВЛ-0,4кВ ТП-1885 (1с.ш.) - "фидер 1"		0,310		
	ВЛ-0,4кВ УП-88 - "Гараж"(от ТП-442)		0,093		
	ВЛ-0,4кВ УП-1375 - "Склад"		0,047		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1697- "Фидер 3"		0,160		
	ВЛ-0,4кВ ТП-1830 - "фидер 1"		0,045		
	ВЛ-0,4кВ ТП-1169 - "Фалино"		0,153		
	ВЛН-0,4 кВ ТП-457-"ОДН-17"		0,242		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1463 - "ОДН-13"		0,300		
	ВЛ-0,4 кВ РТП-105 - "ОДН-15"		0,215		
	ВЛ-0,4кВ УП-1199 - "Гаражный кооператив" (от ТП- 1153)		0,217		
	ВЛ-0,4кВ ТП-1409 "Мурашинский пер"		0,067		
	ВЛ-0,4кВ ТП-1704 - "фидер 1"		0,060		
	ВЛ-0,4кВ ТП-890 - "ул. Трактовая, четная сторона"		0,075		
	ВЛ-0,4 кВ УП-2262 - "ОДН-19"(от ТП-1860)		0,150		
	ВЛ-0,4кВ ТП-531 - "фидер 1"		0,035		0,027
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1264 "Новая"		0,180		
	ВЛ-0,4 кВ РТП-121- магазин ул.Марта,20а		0,150		
	ВЛ-0,4 кВ УП-1422- "фидер 1"(от ТП-1367)		0,100		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-48( 1 с.ш.)-ЦТП-178		0,218		
	ВЛ-0,4 кВ УП-1378- Заготзерновский,14 (от ТП-299)		0,040		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1007 - "ОДН-14"		0,254		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-416 - "ОДН-25"		0,130		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1227- "Север"		0,020		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-424 - "ОДН-42"		0,200		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1683- "Сады Талгца, 4"		0,116		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-513- "Мира"		0,065		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1410-ЦТП-138		0,241		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-274(1 с.ш.)-ЦТП-206		0,100		
	ВЛ-0,4 кВ ТП-274(2 с.ш.)-ЦТП-206		0,100		
	ВЛ-0,4 кВ УП-1290- фидер 1(от ТП-1200)		0,130		
	ВЛ-0,4 кВ ТП 1377- "Водокачка"		0,070		
	ВЛ-0,4 кВ УП-87 - "ОДН-42"(от ТП-80)		0,146		
	ВЛ-0,4 кВ ТП 808- "Юг"		0,047		
	ВЛ-0,4 кВ ТП 475- "Поселок"		0,059		
	ВЛ-0,4 кВ ТП 203- "Родниковая"		0,045		
	ВЛ-0,4 кВ УП-1173 – «Егоровская» (от ТП-1163)		0,035		
	ВЛН-0,4кВ ТП-547 "Фидер №1"		0,020		
	ВЛН-0,4кВ ТП-547 "Фидер №3"		0,092		
	КЛ-0,4кВ ТП-52-ВЛ "Гаражи,К.Либкнехта,90г"		0,170		
	<b>ВЛ 6-10 кВ</b>		<b>2,414</b>		
	ВЛ-10 кВ ПС "Восточная" ф.16 - ТП-1328/1329/1367 (2с)				
	ВЛ-10кВ ТП-1314-ТП-1328/1357/1367 (1с.)				
	ВЛ-10 кВ ТП-1341(2 с.ш.)-ТП-1354(2 с.ш.)/ТП-1258		0,084		
	ВЛЗ-6 кВ ТП-564-ТП-574/ТП-576		0,187		
	ВЛЗ-6 кВ ТП-614 2 с.ш.-ТП-631/ТП-640		0,417		
	ВЛ-10кВ от оп №70 ВЛ-10кВ от ПС ССК ф.8 - ТП-1893		0,210		
	ВЛЗ-10 кВ ТП-1612-ТП-1611/ТП-1704		1,300		
	ВЛЗ-6 кВ ТП-614 2 с.ш.-ТП-631/ТП-640/ТП-641/ТП-642		0,186		
	ВЛ-6кВ ТП-519 - ТП-525/ТП-556		0,030		
	<b>КЛ 0,4 кВ</b>		<b>16,040</b>		
	КЛ-0,4 кВ УП-141- фидер 1 (от ТП-199)		0,036		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1037- ВЛ "Гаражные боксы"		0,037		
	КЛ-0,4 кВ УП-24-УП-41 (от ТП-5)		0,085		
	КЛ-0,4 кВ ТП-239 (1 с.ш.) - ВРУ ж/д Октябрьский пр., д.105а каб. А (до границ зем.участка)		0,094		
	КЛ-0,4 кВ ТП-239 (1 с.ш.) - ВРУ ж/д Октябрьский пр., д.105а каб. Б (до границ зем.участка)		0,094		
	КЛ-0,4 кВ ТП-239 (2 с.ш.) - ВРУ ж/д Октябрьский пр., д.105а каб. А (до границ зем.участка)		0,087		
	КЛ-0,4 кВ ТП-239 (2 с.ш.) - ВРУ ж/д Октябрьский пр., д.105а каб. Б (до границ зем.участка)		0,087		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1164 - УП-1410		0,015		
	КЛ-0,4 кВ ТП-562-ВЛ"Магазин"		0,027		
	КЛ-0,4 кВ ТП-40 (1с)-ВРУ-1 Воровского,97 (до гр.зем.уч.)		0,097		
	КЛ-0,4 кВ ТП-40 (1с)-ВРУ-2 Воровского,97 (до гр.зем.уч.)		0,097		
	КЛ-0,4 кВ ТП-40 (2с)-ВРУ-1 Воровского,97 (до гр.зем.уч.)		0,097		
	КЛ-0,4 кВ ТП-40 (2с)-ВРУ-2 Воровского,97 (до гр.зем.уч.)		0,097		
	КЛ 0,4кВ ТП-1236 (1 с.ш.) - ВРУ ж/д Володарского, 191 (до гр.зем.уч.)		0,043		
	КЛ 0,4кВ ТП-1236 (2 с.ш.) - ВРУ ж/д Володарского, 191 (до гр.зем.уч.)		0,047		
	КЛ-0,4 кВ ТП-622-ВЛ "Фидер 4"		0,106		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1830 - ВЛ "Теплая стоянка"		0,026		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1830-ВЛ "Фидер 1"		0,026		
	КЛ-0,4 кВ УП-1366 - ВЛ "Фидер 1"(от ТП-475)		0,025		
	КЛ-0,4 кВ ТП-214-ВРУ здания Воровского, 89г		0,092		
	КЛ-0,4 кВ ТП-196-УП-1171		0,034		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1399 - ВЛ "Фидер 1"		0,040		
	КЛ-0,4 кВ ТП-127 1 с.ш.-ВРУ здания К.Маркса,18 (до гр.зем.уч.)		0,194		
	КЛ-0,4 кВ ТП-127 1 с.ш.-ж/д К.Маркса,18 (до гр.зем.уч.)		0,090		
	КЛ-0,4 кВ ТП-127 2 с.ш.-ж/д К.Маркса,18(до гр.зем.уч.)		0,090		
	КЛ 0,4кВ ТП-858 (1 с.ш.) - ВЛ "Фидер 1"		0,076		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1395 (1 с.ш.) - ВЛ "Фидер 1"		0,035		
	КЛ-0,4 кВ ТП-356 - ВРУ Складская, 13		0,060		
	КЛ-0,4 кВ ТП-369 - УП-1043		0,007		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1315 (1с)- ВРУ ж/д Красноармейская,30 (до гр.зем.уч.)		0,094		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1315 (2с)- ВРУ ж/д Красноармейская,30 (до гр.зем.уч.)		0,102		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1131 2с.ш.-ВРУ магазина Юровская,11 (до гр.зем.уч.)		0,154		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1601- ВЛ Космонавтов		0,042		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1318 (2 с.ш.) - ВРУ помещения Щорса,23а (до гр.зем.уч.)		0,160		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1437- УП-1411		0,033		
	КЛ-0,4 кВ УП-1380-УП-1382 (от ТП-20)		0,009		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1697-ВЛ"фидер 3"		0,025		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1371 (2 с.ш.) - УП-1414		0,111		
	КЛ-0,4 кВ ТП-45 1 с.ш.-ВРУ здания К.Маркса,84/Герцена,46		0,260		
	КЛ-0,4 кВ ТП-451 (1 с.ш.) - УП-582		0,305		
	КЛ-0,4 кВ ТП-218 1 с.ш.- ВРУ Дерендяева, 75/3 (до гр.зем.уч.)		0,091		
	КЛ-0,4 кВ ТП-218 2 с.ш.- ВРУ Дерендяева, 75/3 (до гр.зем.уч.)		0,095		
	КЛ-0,4 кВ ТП-20 1 с.ш.- УП-1380		0,257		
	КЛ-0,4 кВ ТП-20 2 с.ш.- УП-1382		0,254		
	КЛ-0,4 кВ ТП-20 2 с.ш.-УП-1386		0,196		
	КЛ-0,4 кВ УП-1380-ВРУ ж/д Водопроводная,19(от ТП-20)		0,038		
	КЛ-0,4 кВ УП-1382-ВРУ ж/д Водопроводная,19(от ТП-20)		0,039		
	КЛ-0,4 кВ УП-1043-ВРУ здания ул.Базовая, 8/1		0,192		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1464 1 с.ш. -ВРУ-1 ж/дома Монтажников,19(до гр.зем.уч.)		0,034		

1	2	3	4	5	6
	КЛ-0,4 кВ ТП-1464 1 с.ш. -ВРУ-2 ж/дома Монтажников,19(до гр.зем.уч.)		0,034		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1464 2 с.ш. -ВРУ-1 ж/дома Монтажников,19(до гр.зем.уч.)		0,034		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1464 2 с.ш. -ВРУ-2 ж/дома Монтажников,19 (до гр.зем.уч.)		0,034		
	КЛ-0,4 кВ ТП-888 (1с) - ВРУ Газовой котельной (до гр.зем.уч.)		0,050		
	КЛ-0,4 кВ ТП-888 (2с) - ВРУ Газовой котельной (до гр.зем.уч.)		0,050		
	КЛ-0,4 кВ ТП-110 (1с) - ВРУ ТРЦ "Арена" ( до гр.зем.уч.)		0,072		
	КЛ-0,4 кВ ТП-110 (2с) - ВРУ ТРЦ "Арена" ( до гр.зем.уч.)		0,072		
	КЛ 0,4 кВг УП-2078 - ВЛ "Гараж" (от РТП-35)		0,060		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1428 2 с.ш.-ВРУ склада ул. Ломоносова, 5		0,086		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1145 1 с.ш. - ВРУ Энтузиастов, 15/2 каб.А ( до гр.зем.уч.)		0,013		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1145 1 с.ш. - ВРУ Энтузиастов, 15/2 каб.Б ( до гр.зем.уч.)		0,012		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1369 (1 с.ш.) - ВРУ бани ул. Ленина, 170 ( до гр.зем.уч.)		0,045		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1369 (II с.ш.) - ВРУ бани ул. Ленина, 170 ( до гр.зем.уч.)		0,045		
	КЛ-0,4 кВ ТП-425 2 с.ш. - ВРУ отеля Классик (до гр.зем.уч.)		0,045		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1715-УП-1416		0,219		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1234 1 с.ш. - ВРУ ж/д Володарского, 179 (до гр.зем.уч.)		0,122		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1234 2 с.ш. - ВРУ ж/д Володарского, 179 (до гр.зем.уч.)		0,119		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1313 1с.ш.- ВРУ-1 ж/д ул. Пролетарская,14		0,193		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1313 2с.ш.- ВРУ-1 ж/д ул. Пролетарская,14		0,191		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1146 1 с.ш.-ВРУ-2 ж/д А. Михеева, 20 каб.А (до гр.зем.уч.)		0,125		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1146 1 с.ш.-ВРУ-2 ж/д А. Михеева, 20 каб.Б (до гр.зем.уч.)		0,125		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1146 1 с.ш.-ВРУ-3 ж/д А. Михеева, 20 каб.А (до гр.зем.уч.)		0,125		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1146 1 с.ш.-ВРУ-3 ж/д А. Михеева, 20 каб.Б (до гр.зем.уч.)		0,125		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1146 1 с.ш.-ВРУ-4 ж/д А. Михеева, 20 каб.А (до гр.зем.уч.)		0,125		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1146 1 с.ш.-ВРУ-4 ж/д А. Михеева, 20 каб.Б (до гр.зем.уч.)		0,125		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1146 2 с.ш.-ВРУ-2 ж/д А. Михеева, 20 каб.А (до гр.зем.уч.)		0,125		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1146 2 с.ш.-ВРУ-2 ж/д А. Михеева, 20 каб.Б (до гр.зем.уч.)		0,125		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1146 2 с.ш.-ВРУ-3 ж/д А. Михеева, 20 каб.А (до гр.зем.уч.)		0,125		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1146 2 с.ш.-ВРУ-3 ж/д А. Михеева, 20 каб.Б (до гр.зем.уч.)		0,125		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1146 2 с.ш.-ВРУ-4 ж/д А. Михеева, 20 каб.А (до гр.зем.уч.)		0,125		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1146 2 с.ш.-ВРУ-4 ж/д А. Михеева, 20 каб.Б (до гр.зем.уч.)		0,125		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1061 1 с.ш.-ВРУ сая-ясли ул. Энтузиастов,25А (до гр.зем.уч.)		0,150		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1061 2 с.ш.-ВРУ сая-ясли ул. Энтузиастов,25А (до гр.зем.уч.)		0,154		
	КЛ-0,4 кВ ТП-888 (1с) - ВРУ-1 Торгового центра (до гр.зем.уч.)		0,085		
	КЛ-0,4 кВ ТП-888 (1с) - ВРУ-2 Торгового центра (до гр.зем.уч.)		0,085		
	КЛ-0,4 кВ ТП-888 (2с) - ВРУ-1 Торгового центра (до гр.зем.уч.)		0,085		
	КЛ-0,4 кВ ТП-888 (2с) - ВРУ-2 Торгового центра (до гр.зем.уч.)		0,085		
	КЛ-0,4 кВ ТП-888 (1с) - ВРУ-1 ж/д по ул. Старославянская, 31(до гр.зем.уч.)		0,105		
	КЛ-0,4 кВ ТП-888 (2с) - ВРУ-1 ж/д по ул. Старославянская, 31(до гр.зем.уч.)		0,105		
	КЛ-0,4 кВ ТП-888 (1с) - ВРУ-2 ж/д по ул. Старославянская, 31(до гр.зем.уч.)		0,085		
	КЛ-0,4 кВ ТП-888 (2с) - ВРУ-2 ж/д по ул. Старославянская, 31(до гр.зем.уч.)		0,085		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1478 (1с) - ВРУ ул. Вологодская, 9(до гр.зем.уч.)		0,070		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1478 (2с) - ВРУ ул. Вологодская, 9(до гр.зем.уч.)		0,070		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1145 II с.ш. - ВРУ Энтузиастов, 15/2 каб.А ( до гр.зем.уч.)		0,013		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1145 II с.ш. - ВРУ Энтузиастов, 15/2 каб.Б ( до гр.зем.уч.)		0,013		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1381(1 с.ш.)- ВЛ "Магазин"		0,023		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1515 I с.ш. - ВРУ деского сада, каб. А( до гр.зем.уч.)		0,130		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1515 I с.ш. - ВРУ деского сада, каб. Б( до гр.зем.уч.)		0,130		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1515 II с.ш. - ВРУ деского сада, каб.А ( до гр.зем.уч.)		0,130		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1515 II с.ш. - ВРУ деского сада, каб.Б ( до гр.зем.уч.)		0,130		
	КЛ-0,4кВ ТП-1060(1с) - ВРУ ж/д ул.Капитана Дорощеева каб "А"(до гр.зем.участка)		0,016		
	КЛ-0,4кВ ТП-1060(1с) - ВРУ ж/д ул.Капитана Дорощеева каб "Б"(до гр.зем.участка)		0,016		
	КЛ-0,4кВ ТП-1060(2с) - ВРУ ж/д ул.Капитана Дорощеева каб "А"(до гр.зем.участка)		0,016		
	КЛ-0,4кВ ТП-1060(2с) - ВРУ ж/д ул.Капитана Дорощеева каб "Б"(до гр.зем.участка)		0,016		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1463(1 с.ш.) - ВЛ "ОДН-13"		0,025		
	КЛ-0,4 кВ ТП-289 (1с) - ВРУ ж/д ул. Тургенева,6 (до гр.зем.уч.)		0,070		
	КЛ-0,4 кВ ТП-289 (2с) - ВРУ ж/д ул. Тургенева,6(до гр.зем.уч.)		0,070		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1061 I с.ш. - ВРУ ж/д Энтузиастов, 23а ( до гр.зем.уч.)		0,020		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1061 II с.ш. - ВРУ Энтузиастов, 23а ( до гр.зем.уч.)		0,020		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1885 (1с.ш.) - ВЛ "Фидер 1"		0,030		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1886 (1с.ш.) - ВРУ Магазина(до гр.зем.уч.)		0,031		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1886 (2с.ш.) - ВРУ Магазина(до гр.зем.уч.)		0,029		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1111- ВЛ "ОДН-22"		0,038		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1113- "ОДН-24"		0,065		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1283- ВРУ н/п Шорса,39(до гр.зем.уч.)		0,017		
	КЛ-0,4кВ ТП-847(1с) - ВРУ склада (до гр.зем.участка)		0,012		
	КЛ-0,4 кВ ТП-313(1 с.ш.)-"ОДН-9"		0,006		
	КЛ-0,4 кВ ТП-147-УП-85		0,055		
	КЛ-0,4 кВ УП-85- ВРУ ж/д Воровского, 66 (ТП-147)		0,027		
	КЛ-0,4 кВ УП-2262 - ВЛ "ОДН-19"(от ТП-1860)		0,015		
	КЛ-0,4 кВ УП-1366- ВЛ"Фидер 2"(от ТП-475)		0,025		
	КЛ-0,4 кВ ТП-416(1 с.ш.)-ВЛ"ОДН-25"		0,045		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1367(2 с.ш.)-УП-1422		0,150		
	КЛ-0,4кВ ТП-485(1с) - ВРУ-1 склада каб "А"(до гр.зем.участка)		0,033		
	КЛ-0,4кВ ТП-485(1с) - ВРУ-1 склада каб "Б"(до гр.зем.участка)		0,033		
	КЛ-0,4кВ ТП-485(1с) - ВРУ-2 склада каб "А"(до гр.зем.участка)		0,033		
	КЛ-0,4кВ ТП-485(1с) - ВРУ-2 склада каб "Б"(до гр.зем.участка)		0,033		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1382 (1с) - ВРУ ул. Парковая, 1(до гр.зем.уч.)		0,166		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1382 (2с) - ВРУ ул. Парковая, 1(до гр.зем.уч.)		0,166		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1191-ВРУ здания ул. Шорса, 83 каб. "А"		0,140		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1191-ВРУ здания ул. Шорса, 83 каб. "Б"		0,140		
	КЛ-0,4 кВ ТП-155(1 с.ш.)-ВРУ школы №51(до гр.зем.уч.)		0,160		
	КЛ-0,4 кВ ТП-155(2 с.ш.)-ВРУ школы №51(до гр.зем.уч.)		0,164		
	КЛ-0,4 кВ ТП-329(1 с.ш.)-ВЛ "Склад"		0,140		
	КЛ-0,4 кВ ТП-544(1 с.ш.)-ВРУ ж/д ул. Преображенская, 99 (до гр.зем.уч.)		0,127		
	КЛ-0,4 кВ ТП-544(2 с.ш.)-ВРУ ж/д ул. Преображенская, 99 (до гр.зем.уч.)		0,128		
	КЛ-0,4 кВ ТП-316 (1 с.ш.)- ВРУ н/п Чапаева,49 (до гр.зем.уч.)		0,016		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1147(1 с.ш.)- "ОДН-20"		0,182		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1298(1 с.ш.)-ВРУ магазина ул. Чапаева, 69/2 (до гр.зем.уч.)		0,143		
	КЛ-0,4 кВ ТП-308 (1с) - ВРУ ж/д ул. Калинина/Тургенева каб. А (до гр.зем.уч.)		0,276		
	КЛ-0,4 кВ ТП-308 (1с) - ВРУ ж/д ул. Калинина/Тургенева каб. Б (до гр.зем.уч.)		0,278		
	КЛ-0,4 кВ ТП-308 (2с) - ВРУ ж/д ул. Калинина/Тургенева каб. А (до гр.зем.уч.)		0,278		
	КЛ-0,4 кВ ТП-308 (2с) - ВРУ ж/д ул. Калинина/Тургенева каб. Б (до гр.зем.уч.)		0,278		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1476(1 с.ш.)-ВРУ ДОО ул. Московская, 215(до гр.зем.уч.)		0,293		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1476(2 с.ш.)-ВРУ ДОО ул. Московская, 215(до гр.зем.уч.)		0,293		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1686(1 с.ш.)- ВРУ ж/д ул. Заповедная , 5,7(до гр.зем.уч.)		0,095		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1686(2 с.ш.)- ВРУ ж/д ул. Заповедная , 5а,7а (до гр.зем.уч.)		0,135		
	КЛ-0,4 кВ ТП-32(1 с.ш.)- ВРУ ж/д ул. Свободы, 84 (до гр.зем.уч.)		0,211		
	КЛ-0,4 кВ ТП-32(2 с.ш.)- ВРУ ж/д ул. Свободы, 84 (до гр.зем.уч.)		0,210		
	КЛ-0,4 кВ ТП-815(1 с.ш.)- ВРУ детский сад-ясли Новоятский р-н, ул. Энгельса,4а (до гр.зем.уч.)		0,158		
	КЛ-0,4 кВ ТП-815(2 с.ш.)- ВРУ детский сад-ясли Новоятский р-н, ул. Энгельса,4а (до гр.зем.уч.)		0,159		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1146(1 с.ш.)- ВРУ водонапорной насосной станции (до гр.зем.уч.)		0,371		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1146(2 с.ш.)- ВРУ водонапорной насосной станции (до гр.зем.уч.)		0,370		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1001(1 с.ш.)- ВРУ почта (до гр.зем.уч.)		0,135		
	КЛ-0,4 кВ ТП-575(1 с.ш.)- ВРУ здания магазина ул. Жуковского,4а (до гр.зем.уч.)		0,127		

1	2	3	4	5	6
	КЛ-0,4 кВ ТП-575(2 с.ш.)- ВРУ здания магазина ул. Жуковского,4а (до гр. зем.уч.)		0,127		
	КЛ-0,4 кВ ТП-1066 – ВРУ АЗС-600 (до гр. зем. уч.)		0,287		
	КЛ-0,4кВ ТП-1145 (1с)-ВРУ-1 Энтузиастов,15 корп.1 каб.А (до гран.зем.уч.)		0,010		
	КЛ-0,4кВ ТП-1145 (1с)-ВРУ-1 Энтузиастов,15 корп.1 каб.Б (до гран.зем.уч.)		0,010		
	КЛ-0,4кВ ТП-1145 (2с)-ВРУ-1 Энтузиастов,15 корп.1 каб.А (до гран.зем.уч.)		0,010		
	КЛ-0,4кВ ТП-1145 (2с)-ВРУ-1 Энтузиастов,15 корп.1 каб.Б (до гран.зем.уч.)		0,010		
	КЛ-0,4кВ ТП-1145 (1с)-ВРУ-2 Энтузиастов,15 корп.1 каб.А (до гран.зем.уч.)		0,010		
	КЛ-0,4кВ ТП-1145 (1с)-ВРУ-2 Энтузиастов,15 корп.1 каб.Б (до гран.зем.уч.)		0,012		
	КЛ-0,4кВ ТП-1145 (2с)-ВРУ-2 Энтузиастов,15 корп.1 каб.А (до гран.зем.уч.)		0,010		
	КЛ-0,4кВ ТП-1145 (2с)-ВРУ-2 Энтузиастов,15 корп.1 каб.Б (до гран.зем.уч.)		0,010		
	КЛ-0,4кВ ТП-1145 (1с)-ВРУ-3 Энтузиастов,15 корп.1 (до гран.зем.уч.)		0,013		
	КЛ-0,4кВ ТП-1145 (2с)-ВРУ-3 Энтузиастов,15 корп.1 (до гран.зем.уч.)		0,013		
	КЛ-0,4кВ ТП-717-ВРУ Торфяная,6 (до гран.зем.уч.)		0,028		
	КЛ-0,4кВ ТП-52-ВЛ "Гаражи,К.Либлихста,90г"		0,044		
	<b>КЛ 6-10 кВ</b>		<b>7,960</b>		
	КЛ-10 кВ ТП-1659 1 с.ш. - КТП(до границ зем.участка)		0,153		
	КЛ-10 кВ тп "Восточная" ф.16-ТП-1329/1328/1367(2 с.ш.)		0,555		
	КЛ-10 кВ ТП-1314 (1 с.ш.)-ТП-1328/ТП-1357/ТП-1367 (1 с.ш.)		0,570		
	КЛ-6 кВ ТП-418 ТП-914 2 с.ш.		0,230		
	КЛ-10 кВ ТП-1830-ТП-1883(2 с.ш.)		0,326		
	КЛ-6 кВ ТП-564-ТП-574/ТП-576		0,027		
	КЛ-6 кВ ТП-632 1 с.ш.-ТП-717/ТП-718/ТП-720		0,119		
	КЛ-10 кВ от оп №70 ВЛ-10кВ от ПС ССК ф.8-ТП-1893		0,030		
	КЛ-10 кВ ТП-1172 (1с)-ТП-1203 (1с)		0,172		
	КЛ-10 кВ ТП-1194-ТП-1203 (2с) каб.А		0,225		
	КЛ-10 кВ ТП-1194-ТП-1203 (2с) каб.Б		0,225		
	КЛ-6 кВ ТП-847 (1с.ш.) -ТП-888 (1с.ш.)		0,157		
	КЛ-6 кВ ТП-848 - ТП-888 (2с.ш.)		0,105		
	КЛ-10 кВ ТП-1490-ТП-1471 (2 с.ш.)		0,255		
	КЛ-6 кВ ТП-184-ТП-972		0,412		
	КЛ-10 кВ ТП-1156 (2с)-ТП-1066		1,007		
	КЛ-6 кВ ТП-559 (I с.ш.) – Т-1		0,014		
	КЛ-6 кВ ТП-559 (II с.ш.) – Т-2		0,015		
	КЛ-10 кВ ТП-1447 1 с.ш. - ТП-1479 1 с.ш.		0,465		
	КЛ-10 кВ ТП-1447 2 с.ш. - ТП-1479 2 с.ш.		0,460		
	КЛ-10 кВ ТП-1426 1 с.ш. - ТП-1972		0,278		
	КЛ-6 кВ ТП-474 - ТП-568		0,125		
	КЛ-6 кВ ТП-251 – ТП-85 2 с.ш.		0,105		
	КЛ-6 кВ ФП-1 2 с.ш. – ТП-85 1 с.ш.		0,291		
	КЛ-10 кВ ТП-1515 (I с.ш.) – Т-1		0,020		
	КЛ-10 кВ ТП-1515(II с.ш.) – Т-2		0,020		
	КЛ-10 кВ ТП-1511 (I с.ш.) – ТП-1515(I с.ш.)		0,281		
	КЛ-10 кВ ТП-1511 (II с.ш.) – ТП-1515(II с.ш.)		0,280		
	КЛ-10 кВ ТП-1171 (II с.ш.) – ТП-1191		0,350		
	КЛ-10 кВ РТП-21 (I с.ш.) – ТП-130(I с.ш.)		0,340		
	КЛ-10 кВ РТП-21 (II с.ш.) – ТП-130(II с.ш.)		0,348		
<b>2.1.2</b>	<b>Строительство оборудования</b>	<b>38,102</b>	<b>18,585</b>		<b>5,225</b>
	Оборудование ТП-1659				
	Оборудование РТП-21				
	Оборудование ТП-1665				
	Оборудование ТП-131				
	Оборудование ТП-239				
	Оборудование ТП-1290				
	Установка УП-1385				
	Установка УП-1410				
	Оборудование ТП-1315				
	Строительство КТП-568, ул. Полевая,172		0,160		
	Оборудование ТП-208				
	Установка УП-1171				
	Установка УП-1043				
	Оборудование ТП-1413				
	Строительство КТП-576, ул.Луганская, 47а		0,400		
	Оборудование ТП-40		1,260		0,800
	Установка УП-1380				
	Установка УП-1382				
	Оборудование ТП-495				
	Установка УП-1386				
	Строительство КТП-1066, ул.Щорса,64Б		0,250		
	Установка УП-1414				
	Установка УП-1411				
	Строительство КТП-1258, ул.Приозерная,16		0,100		
	Оборудование ТП-121				
	Оборудование ТП-1228		0,800		0,500
	Оборудование ТП-1830		0,250		0,025
	Оборудование ТП-192				
	Оборудование ТП-1236				
	Оборудование ТП-1156				
	Строительство здания ТП-559, ул.Чернышевского,16				
	КТП-1893 сл.Село Красное, ул.Советская,14		0,400		
	КТП-1203, Щорса,79		1,260		
	Строительство КТП-640, с/п Бобинское		0,160		
	Оборудование ТП-337				
	Оборудование ТП-1165				
	Оборудование ТП-1468		0,400		0,100
	Оборудование ТП-1692				
	Оборудование ТП-83				
	Оборудование ТП-1467				
	Оборудование ТП-442		1,260		0,800
	Строительство КТП-888 сл.Решетники,23		0,800		
	Установка оборудования в ТП-559, ул.Чернышевского,16		0,800		
	Установка УП-1416				
	Оборудование ТП-1369		0,800		0,500
	Строительство КТП-1490, ул. Луганская, 49/1		0,100		
	Установка УП-844				
	Установка УП-845				
	Строительство КТП-641, с/п Бобинское		0,100		
	Строительство КТП-642, с/п Бобинское		0,100		
	Оборудование ТП-815				
	Оборудование ТП-1426				
	Оборудование ТП-544				
	Оборудование ТП-218		1,260		0,800
	Строительство здания ТП-1515, ул.Чистопрудненская,20г				
	Строительство КТП-1704, Заречный парк		0,025		
	КТП-720, ул. Мостовая, 31/1		0,630		
	ТП-85, Спасская 43/3		1,120		
	Оборудование ТП-1364		0,500		0,320
	Установка оборудования в ТП-1515, ул.Попова, 95		0,800		



1	2	3	4	5	6
	Оборудование ТП-1025				
	Строительство КТП-130, ул. Лепсе, 21		0,500		
	Оборудование КТП-568		0,400		0,160
	Оборудование ТП-274				
	Оборудование ТП-114				
	Установка УП-85				
	Строительство КТП-1703, ул. Проселочная		0,500		
	Оборудование ТП-155				
	Оборудование ТП-1382		0,800		0,260
	Оборудование ТП-453		0,250		0,160
	Установка УП-1422				
	Оборудование ТП-1001				
	ТП-1191, ул. Щорса, 83		0,400		
	Оборудование ТП-370				
	Оборудование РТП-104				
	Оборудование ТП-485				
	Оборудование ТП-1145		2,000		0,800
3	<b>Приобретение оборудования для вспомогательного и обслуживающего производства и спецавтотранспорта</b>				
3.1	<b>Приобретение спецавтотранспорта</b>				
3.1.16	УАЗ-3909				
3.1.17	КамАЗ-53604				
	Экскаватор-погрузчик Terex TLB 825				
	Высокочастотный микрометр РЕТ-МММ-2				
	Аппарат испытательно-прожигающий АИП-70М (малогабаритный)				
	Гидромолот НУСОН НН23				
	Автомобиль ГАЗон NEXT с крано-манипуляторной установкой Soosan SCS 334				
	Автомобиль LADA 4*4 21310				
	Автогидроподъемник телескопический ГАЗ-33088				
	Испытательное оборудование РЕТММ-61				
	Указатель повреждения кабеля УПК - 02Н03				
	Указатель повреждения кабеля УПК - 02Н04				
	Электролаборатория КАЭЛ-5				
	Приобретение трассоискателя с функцией сохранения координат GPS/Глонасс				
	Приобретение приемника акустических волн для акустической и электромагнитной точной локализации места повреждения djiPHONE+				
	Прибор энергетика многофункциональный портативный SE602M-120СК-3000P				
	Система вытяжной вентиляции ОДС				
3.2	<b>Приобретение вычислительной техники, программного обеспечения, внедрение системы защиты персональных данных, модернизация комплексной системы хранения и обработки данных</b>				
3.2.3	Приобретение вычислительной техники, программного обеспечения, развитие локальной сети				