

Анализ показателей износа электрооборудования АО "Горэлектросеть" за период 2018-2023 гг..

%	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022	2023
КЛ 6-10 кВ (в т.ч. НВ)(ряд 1)	34,64	37,21	42,31	45,33	46,49	44,86
КЛ-0,4 кВ (в т.ч. НВ)(ряд 2)	33,13	31,09	32,41	36,06	37,25	35,79
ВЛ-6-10 кВ (в т.ч. НВ)(ряд 3)	35,28	39,21	43,57	47,35	53,92	58,16
ВЛ-0,4 кВ (в т.ч. НВ)(ряд 4)	37,88	41,81	32,41	55,02	60	63,26
Здания ТП (в т.ч. НВ) (ряд 5)	46,47	48,57	42,37	47,31	48,28	51,53
Оборудование ТП и КТПК (в т.ч. НВРЭС)(ряд 6)	38,58	40,78	45,69	47,2	49,21	47,18
Среднее значение (ряд 7)	37,7	39,8	39,8	46,4	49,2	50,1

