

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы МУП "Горэлектросеть" в отчетном году за 4 квартал 2015 года

Утверждаю

Директор МУП "Горэлектросеть"
К. М. Петропавловский



2016 г.
М.П.

№ №	Наименование объекта *	Плановый объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики создаваемых объектов										
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	подстанции					линии электропередачи					иные объекты
																						год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
	ВСЕГО	321,90					318,27					-3,63					318,27								30,428					106,110		
1	Техническое перевооружение и реконструкция электрических сетей	92,91					92,71					-0,20					92,71								12,718					23,243		
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	74,39					74,69					0,30					74,69								12,718					23,243		
1.1.1	Реконструкция кабельно-воздушных линий	56,32					56,62					0,30					56,62								0,000					23,243		
1.1.1.1	Электрические кабели 6-10 кВ	32,52					19,46					-13,06					19,46								0,000					8,856		
1.1.1.1.1	ф.5 ПС Октябрьская - ТП-943	2,16					0,61					-1,55					0,61									2015	25		ААБ2лШв-3х240	0,583		
1.1.1.1.2	ТП-241 - ТП-943	0,77					0,26					-0,51					0,26									2015	25		ААБ2лШв-3х150	0,224		
1.1.1.1.3	ФП-1 (1с.ш.)-ТП-205 (1 с.ш.) каб. А,Б	3,70					0,43					-3,27					0,43								0,000	2015	25		ААБ2лШв-3х150	0,900		
1.1.1.1.4	ФП-1 (1 с.ш.) - ТП-242	4,70					0,26					-4,44					0,26								0,000	2015	25		ААБ2лШв-3х240	1,201		
1.1.1.1.6	ф.11 ПС Октябрьская - РТП-18 каб. А, Б	9,60					9,85					0,25					9,85								0,000	2015	25		ААБ2лШв-3х240	3,028		
1.1.1.1.7	ф.№ 23 ПС Октябрьская - ФП-1 (1 с.ш.) каб.А,Б.	9,14					6,18					-2,96					6,18								0,000	2015	25		ААБ2лШв-3х240	2,057		
1.1.1.1.9	ф. 22 ПС Октябрьская - ТП-63	0,97					0,54					-0,43					0,54								0,000	2015	25		ААБ2лШв-3х150	0,290		
1.1.1.1.21	ТП-1653(1с.ш.) - ТП-1656(1с.ш.)/ТП 1691, кабельный ввод в ТП 1656	0,37					0,37					0,00					0,37								0,000	2015	25		ААБл-3х150	0,152		
1.1.1.1.22	ТП-1653(1с.ш.) - ТП-1656(1с.ш.)/ТП 1691, эл.кабель между опорами №11 и №12(частично взамен)	0,11					0,09					-0,02					0,09								0,000	2015	25		ААБл-3х120	0,041		
1.1.1.1.23	ТП 723-ТП 744/ТП 790 (ввод в ТП 744, ввод в ТП 723)	0,87					0,87					0,00					0,87								0,000	2015	25		ААБл-3х150	0,330		
1.1.1.1.24	ТП-1618 - ТП-1622/1638/1639, каб ввод в ТП 1618	0,13					0,00					-0,13					0,00								0,000	2015	25		ААБл-3х120	0,050		
1.1.1.2	Электрические кабели 0,4 кВ	1,65					1,72					0,07					1,72								0,000					0,813		
1.1.1.2.3	УП-18 - УП-128	0,14					0,14					0,00					0,14								0,000	2015	25		АПвБ6Шп-4х120	0,055		
1.1.1.2.5	ТП-461 - УП-7	0,12					0,15					0,03					0,15								0,000	2015	25		АПвБ6Шп-4х120	0,081		
1.1.1.2.8	ТП 404(1с.ш.)-ВРУ Советская д.33	0,29					0,22					-0,07					0,22								0,000	2015	25		АПвБ6Шп-4х120	0,143		
1.1.1.2.9	ТП 404(2с.ш.)-ВРУ Советская д.33	0,29					0,22					-0,07					0,22								0,000	2015	25		АПвБ6Шп-4х120	0,143		
1.1.1.2.11	ТП 551- вывод "Зимняя" (ввод в ТП-551)	0,04					0,02					-0,02					0,02								0,000	2015	25		АПвБ6Шп-4х120	0,018		
1.1.1.2.12	ТП-1605 -Город	0,06					0,00					-0,06					0,00								0,000	2015	25		АПвБ6Шп-4х150	0,025		
1.1.1.2.15	ТП 1329-фидер1	0,06					0,04					-0,02					0,04								0,000	2015	25		АПвБ6Шп-4х120	0,030		
1.1.1.2.16	ТП-1277 - УП-1373	0,54					0,85					0,31					0,85									2015	25		АПвБ6Шп-4х240	0,246		
1.1.1.2.17	ТП-1608 - ВЛ "ул. Проезжая"	0,04					0,04					0,00					0,04									2015	25		АПвБ6Шп-4х120	0,027		
1.1.1.2.18	ТП-1611 - ВЛ «Лыжная база «Динамо»	0,07					0,04					-0,03					0,04									2015	25		АПвБ6Шп-4х120	0,045		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
1.1.1.3	Воздушные линии 6-10/0,4 кВ	22,15					35,44					13,29					35,44								0,000						40,586	
1.1.1.3.2	ТП-1604 - ТП-1605	0,46					0,46					0,00					0,46								0,000	2015	7	дер/бетон	ЗСИП-3-1x70	0,354		
1.1.1.3.3	ТП-1618 - ТП-1622/1638/1639	2,69					2,70					0,01					2,70								0,000	2015	15	бетон	ЗСИП-3-1x95 ЗСИП-3-1x35	1,080		
1.1.1.3.5	ТП-1653(1с.ш.) - ТП-1656(1с.ш.)/ТП 1691	3,21					3,21					0,00					3,21								0,000	2015	15	бетон	ЗСИП-3-1x95	1,365		
1.1.1.3.6	ТП-1605 Город	0,97					0,97					0,00					0,97								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а- 3x50+1x54,6 СИП 2x16 , СИП 4x25	0,773		
1.1.1.3.7	ТП-1604 Город	0,78					0,77					-0,01					0,77								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а- 3x50+1x54,6, СИП2а- 3x35+1x54,6, СИП 2x16 , СИП 4x25	0,570		
1.1.1.3.8	ТП-1604 Проселочная	0,72					0,72					0,00					0,72								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а- 3x50+1x54,6, СИП 2x16 ,СИП 4x16 СИП 4x25	0,500		
1.1.1.3.9	ТП-1720 П. Корчагина	1,24					1,24					0,00					1,24								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а- 3x50+1x54,6, СИП 2x16 , СИП 4x25 СИП2а- 3x70+1x54,6,	0,932		
1.1.1.3.10	ТП-1328 - УП-1309 Мебельщиков(четная)	0,90					0,90					0,00					0,90								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а- 3x70+1x54,6, СИП 4x16	0,555		
1.1.1.3.11	ТП-1328 Мебельщиков (нечетная)	1,07					1,07					0,00					1,07								0,000	2015	15	бетон	СИП2а- 3x50+1x54,6, СИП2а- 3x70+1x54,6,	0,598		
1.1.1.3.12	ТП-1329 Лесозаводская	0,75					0,75					0,00					0,75								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а- 3x50+1x54,6, СИП 2x16 ,СИП 4x16 СИП 4x25	0,240		
1.1.1.3.13	ТП-1329 пер. Крайний (Баня)	0,56					0,56					0,00					0,56								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а- 3x70+1x54,6,	0,237		
1.1.1.3.14	ТП-527 ул. Тихая	0,82					0,82					0,00					0,82								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а- 3x70+1x54,6, СИП 4x25	0,689		
1.1.1.3.15	ТП-527 пер. Нижний	1,14					1,14					0,00					1,14								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а- 3x50+1x54,6 СИП 2x16 ,СИП 4x25	0,943		
1.1.1.3.17	ТП-987 Шубины, Хабаровы	1,74					1,74					0,00					1,74								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а- 3x50+1x54,6, СИП2а- 3x35+1x54,6, СИП 2x16 , СИП 4x25	1,045		
1.1.1.3.20	ТП 1720-Прудная	0,93					0,93					0,00					0,93								0,000	2015	15	бетон	СИП2а- 3x50+1x54,6,	0,536		
1.1.1.3.21	ТП 1954-Прудная	0,77					0,77					0,00					0,77								0,000	2015	15	бетон	СИП2а- 3x50+1x54,6, СИП2а- 3x70+1x54,6,	0,472		
1.1.1.3.22	ТП 723-ТП 744/ТП 790(установка ОПН-6 кВ)	0,04					0,04					0,00					0,04								0,000	2015	7	дер/бетон	ОПН-6 кВ,3 шт			
1.1.1.3.23	ТП 964-ТП 752/715	1,12					1,12					0,00					1,12								0,000	2015	15	бетон	ЗСИП-3-1x70	0,940		
1.1.1.3.24	ТП-1655-Фабричная-1	0,11					0,00					-0,11					0,00								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а- 3x70+1x54,6	0,090		
1.1.1.3.25	ТП-1655-Фабричная-2	0,40					0,30					-0,10					0,30								0,000	2015	15	бетон	СИП2а- 3x70+1x54,6	0,335		
1.1.1.3.26	ТП 1666-фидер3	0,22					0,23					0,01					0,23								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а- 3x70+1x54,6	0,180		
1.1.1.3.27	ТП 1627-фидер1	0,30					0,32					0,02					0,32								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а- 3x50+1x54,6,	0,250		
1.1.1.3.29	ТП 551 - вывод "Зимняя"	0,24					0,14					-0,10					0,14								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а- 3x70+1x54,6	0,200		
1.1.1.3.30	ТП 1329-фидер1	0,97					0,97					0,00					0,97								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а- 3x70+1x54,6	0,690		
1.1.1.3.31	ВЛ-0,4 кВ ТП-1156 ф. "Тихая"						0,35										0,35								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а- 3x50+1x54,6,	0,250		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1.1.1.3.32	ВЛ-0,4 кВ ТП-1157-Вывод "Фидер №1" Тенистая						0,31										0,31								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а-3х50+1х54,6,	0,188	
1.1.1.3.33	ВЛ-0,4 кВ ТП-1157-Вывод "Фидер №2" Тенистая						0,44										0,44								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а-3х50+1х54,6,	0,332	
1.1.1.3.34	ВЛ-0,4 кВ ТП-1157-Вывод "Фидер №3" Тенистая						0,26										0,26								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а-3х50+1х54,6,	0,204	
1.1.1.3.35	ВЛ-0,4 кВ ТП-1157-Вывод "Фидер №4" Тенистая						0,37										0,37								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а-3х50+1х54,6,	0,210	
1.1.1.3.36	ВЛ-0,4 кВ ТП-1157-Вывод "Фидер №5" Тенистая						0,26										0,26								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а-3х50+1х54,6,	0,175	
1.1.1.3.37	ВЛ-0,4 кВ ТП-1157-Вывод "Фидер №6" Тенистая						0,44										0,44								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а-3х50+1х54,6,	0,360	
1.1.1.3.38	ВЛ-0,4 кВ ТП-1158-Вывод "Фидер №1" Соловьевская						0,46										0,46								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а-3х70+1х70	0,188	
1.1.1.3.39	ВЛ-0,4 кВ ТП-1158-Вывод "Фидер №2" Соловьевская						0,41										0,41								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а-3х70+1х70	0,393	
1.1.1.3.40	ВЛ-0,4 кВ ТП-1158-Вывод "Фидер №3" Соловьевская						0,31										0,31								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а-3х70+1х70	0,383	
1.1.1.3.41	ВЛ-0,4 кВ ТП-1184 "Город"						0,41										0,41								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а-3х50+1х54,6, СИП2а-3х70+1х54,6 СИП 4х25 СИП 4х16	0,813	
1.1.1.3.42	ВЛ-0,4 кВ ТП-1196 вывод "Песочная"						0,50										0,50								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а-3х50+1х54,6, СИП 4х25 СИП 2х16	1,237	
1.1.1.3.43	ВЛ-0,4 кВ ТП-1196 вывод "Совхозная"						0,52										0,52								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а-3х70+1х54,6, СИП 4х25 СИП 2х16	1,285	
1.1.1.3.44	ВЛ-0,4 кВ ТП-1267 - вывод "Гастелло ф.1"						0,46										0,46								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а-3х50+1х54,6, СИП 4х25 СИП 2х16	1,373	
1.1.1.3.45	ВЛ-0,4 кВ ТП-1267 - вывод "Гастелло ф.2"						0,35										0,35								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а-3х50+1х54,6, СИП 4х25 СИП 2х16	1,138	
1.1.1.3.46	ВЛ-0,4 кВ ТП-1267 - вывод "Громовой"						0,40										0,40								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а-3х50+1х54,6, СИП 4х25 СИП 2х16	1,129	
1.1.1.3.47	ВЛ-0,4 кВ ТП-1267 - вывод "Панфиловская"						0,53										0,53								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а-3х50+1х54,6, СИП 4х25 СИП 2х16	1,540	
1.1.1.3.48	ВЛ-0,4 кВ ТП-1385-вывод ф.1						0,35										0,35								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а-3х50+1х54,6, СИП2а-3х70+1х54,6 СИП 4х25 СИП 2х16	0,887	
1.1.1.3.49	ВЛ-0,4 кВ ТП-1385-вывод ф.2						0,32										0,32								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а-3х50+1х54,6 СИП 2х16	0,935	
1.1.1.3.50	ВЛ-0,4 кВ ТП-1607 - вывод "Глинки"						0,44										0,44								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а-3х50+1х54,6, СИП 4х25 СИП 2х16	1,295	
1.1.1.3.51	ВЛ-0,4 кВ ТП-1607 - вывод "Запад"						0,26										0,26								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а-3х50+1х54,6, СИП 4х25 СИП 2х16	0,745	
1.1.1.3.52	ВЛ-0,4 кВ ТП-1607 - вывод "Качалова"						0,31										0,31								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а-3х50+1х54,6, СИП 4х25 СИП 2х16	0,790	
1.1.1.3.53	ВЛ-0,4 кВ ТП-1607 - вывод "Москвина"						0,17										0,17								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а-3х50+1х54,6, СИП 4х25 СИП 2х16	0,453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1.1.1.3.54	ВЛ-0,4 кВ ТП-1607 - вывод "Север"						0,17										0,17								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а-3х50+1х54,6, СИП 4х25 СИП 2х16	0,910	
1.1.1.3.55	ВЛ-0,4 кВ ТП-1607 - вывод "Юг"						0,37										0,37								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а-3х50+1х54,6, СИП 4х25 СИП 2х16	0,850	
1.1.1.3.56	ВЛ-0,4 кВ ТП-162-вывод "Юг"						0,24										0,24								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а-3х35+1х54,6, СИП 4х25 СИП 2х16	0,586	
1.1.1.3.57	Вл-0,4 кВ ТП-174 Восток						0,36										0,36								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а-3х50+1х54,6, СИП 4х25 СИП 2х16	0,808	
1.1.1.3.58	ВЛ-0,4 кВ ТП-174 Запад						0,21										0,21								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а-3х35+1х54,6, СИП 4х25 СИП 2х16	0,417	
1.1.1.3.59	ВЛ-0,4 кВ ТП-465-вывод "Восток"						0,27										0,27								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а-3х50+1х54,6, СИП2а-3х35+1х54,6 СИП 4х25	0,582	
1.1.1.3.60	ВЛ-0,4 кВ ТП-475 вывод "Поселок"						0,24										0,24								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а-3х50+1х54,6	0,470	
1.1.1.3.61	ВЛ-0,4 кВ ТП-479 "Лянгасы"						0,31										0,31								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а-3х50+1х54,6, СИП 4х25 СИП 2х16	0,839	
1.1.1.3.62	ВЛ-0,4 кВ ТП-527-Вывод "Луговая"						0,31										0,31								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а-3х70+1х54,6, СИП 4х25 СИП 2х16	0,505	
1.1.1.3.63	ВЛ-0,4 кВ ТП-552-отпайка от оп.№12 вывод ф.1						0,73										0,73								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а-3х35+1х54,6 СИП2а-3х50+1х54,6, СИП2а-3х70+1х54,6 СИП 2х16	1,040	
1.1.1.3.64	ВЛ-0,4 кВ ТП-552-отпайка от оп.№12 вывод ф.2						0,30										0,30								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а-3х50+1х54,6, СИП 4х25 СИП 2х16	0,640	
1.1.1.3.65	ВЛ-0,4 кВ ТП-822-вывод "Орлова"						0,20										0,20								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а-3х50+1х54,6, СИП2а-3х35+1х54,6 СИП 4х25	0,422	
1.1.1.3.66	ВЛ-0,4 кВ ТП-822-вывод Красносельская						0,30										0,30								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а-3х50+1х54,6, СИП2а-3х35+1х54,6 СИП 4х25	0,586	
1.1.1.3.67	ВЛ-0,4 кВ ТП-822-ул. Ветеранов						0,22										0,22								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а-3х50+1х54,6, СИП2а-3х35+1х54,6 СИП 4х25	0,430	
1.1.1.3.68	ВЛ-0,4кВ ТП-172 - вывод "Север"						0,71										0,71								0,000	2015	7	дер/бетон	СИП2а-3х50+1х54,6, СИП2а-3х70+1х54,6 СИП 4х25 СИП 2х16	1,624	
1.1.2	Реконструкция основного оборудования в КТП, ТП, РТП, УП	18,07					18,07					0,00					18,07								12,718						0,000
1.1.2.1	Замена КТП	6,93					6,53					-0,40					6,53								1,864						0,000
1.1.2.1.1	Установка новой КТП взамен ТП-1608	0,84					0,85					0,01					0,85						2015	20	ТМГz-250/10	0,175					
1.1.2.1.2	Установка новой КТП взамен ТП-852	2,90					2,32					-0,58					2,32						2015	20	2хТМГz-630/6	0,819					
1.1.2.1.3	Установка новой КТП взамен ТП-1859 с ТМГ	1,09					1,09					0,00					1,09						2015	20	ТМГz-250/10	0,175					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
1.1.2.1.4	Установка новой ТП взамен ТП 1611	0,73					0,99					0,26					0,99					2015	20	ТМГz-250/10	0,175									
1.1.2.1.5	Установка новой ТП взамен ТП 487	1,23					1,14					-0,09					1,14					2015	20	ТМГz-400/6	0,280									
1.1.2.1.6	Установка новой КТП 1339	0,14					0,14					0,00					0,14					2015	20	ТМГz-250/6	0,240									
1.1.2.2	Замена оборудования в ТП и РТП	1,32					1,32					0,00					1,32								0,280							0,000		
1.1.2.2.1	ТП-321 - 6 шт.+ШМР;	0,46					0,46					0,00					0,46								0,000									
1.1.2.2.3	ТП-440 - 6 шт.+ШМР;	0,50					0,50					0,00					0,50								0,000									
1.1.2.2.6	Замена оборудования в ТП-1655 ТМГz-400/10, 3 ЩО-70	0,36					0,36					0,00					0,36					2015	20	ТМГz-400/10	0,280									
1.1.2.3	Замена силовых трансформаторов в подстанциях	9,62					10,22					0,60					10,22								10,574							0,000		
1.1.2.3.1	Замена силовых трансформаторов: - ТМГ-100/6 - 1 шт. (ТП-550) - ТМГz-160/6 - 1 шт. (ТП-552) - ТМГ-250/6 - 1 шт. (ТП-816 - Т-2) -ТМГ-250/10 - 6 шт. (ТП-10011- 1 шт., ТП-1235 - 1 шт., ТП-1308 - 1 шт., ТП-1393 - 2 шт., ТП-1320 - 1 шт.) - ТМГz-250/10 - 5 шт. (ТП-1647, 1603, 1264, 1263, 1261) - ТМГz-250/6 - 1 шт. (ТП-606) - ТМГ-400/6 - 10 шт. (ТП-751, ТП-86, ТП-68, ТП-132, ТП-297 , РТП-35 - Т-3, Т-4, ТП-819 - Т-1, Т-2, ТП-456) ТМГ-400/10 - 6 шт. (ТП-1019, ТП-1163, ТП-1187, ТП-1001, ТП-1002, ТП-1032) - ТМГz-400/10 - 3 шт. (ТП-1602, 1184 - 2 шт.) - ТМГ-630/6 - 2 шт., (ТП-873) - ТМГ-630/10 - 5 шт. (ТП-1030, ТП-1345, ТП-1313, ТП-1164, РТП-113)	9,62					10,22					0,60					10,22					2015	20	ТМГz,ТМГz, всего 41 шт	10,574									
1.1.2.4	Замена узловых пунктов -5 шт	0,20					0,00					-0,20					0,00					2015			0,000									
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	2,76					1,74					-1,02					1,74								0,000									
1.2.2	Замена электромеханических защит на микропроцессорные РТП-36	0,35					0,00					-0,35					0,00					2015			0,000									
1.2.3	Монтаж ТСН в ФП-1, РТП-107	0,98					0,65					-0,33					0,65					2015			0,000									
1.2.4	Комплект ТМ в РТП-25	0,65					0,20					-0,45					0,20					2015			0,000									
1.2.7	Замена ТМ РТП-101, РТП 17,РТП 18, РТП 20	0,70					0,73					0,03					0,73					2015			0,000									
1.2.8	Замена ТСН в РТП-112	0,08					0,16					0,08					0,16					2015												
1.3	Создание систем АИИСКУЭ	15,76					16,28					0,52					16,28								0,000									
1.3.2	Установка выносных приборов учета	14,65					14,65					0,00					14,65					2015			0,000									
1.3.3	Установка коммуникационных шкафов в ТП (25 шт. ежегодно)	0,55					1,00					0,45					1,00					2015			0,000									
1.3.4	Установка счетчиков АИИС КУЭ в камерах КСО, 28 шт	0,56					0,63					0,07					0,63					2015			0,000									
2	Новое строительство	215,87					212,42					-3,45					212,42								17,710								82,867	
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	214,87					211,43					-3,44					211,43								17,710								82,867	
2.1.2	Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Р. Люксембург/Володарского	0,12					0,12					0,00					0,12																	
2.1.2.1	Оборудование ТП-4 (Установка двух дополнительных линейных камер типа КСО-393)	0,12					0,12					0,00					0,12					2015	20	КСО, 2 шт	0,000									
2.1.3	нежилое помещение по адресу Октябрьский пр-т д.14	0,37					0,38					0,01					0,38																	
2.1.3.1	КЛ-0,4 кВ ТП-495(2 с.ш.) - УП-198	0,37					0,38					0,01					0,38								0,000	2015	25		АПвБ6Шп-4x150	0,126				
2.1.4	многоквартирный жилой дом по адресу: Пугачева,1 кор 1-10	11,17					7,84					-3,33					7,84																	
2.1.4.3	КЛ-10 кВ ПС "Бытприбор" 1с.ш. фидер 13 -РТП-109 (1 с.ш.)	0,67					0,40					-0,27					0,40									2015	25		ААБл-3x240	0,200				
2.1.4.4	КЛ-10 кВ ПС "Бытприбор" 2 с.ш. фидер 47 -РТП-109 (2 с.ш.)	0,67					0,40					-0,27					0,40									2015	25		ААБл-3x240	0,200				
2.1.4.5	Установка типового обоудования 10 кВ с вакуумными выключателями в РТП-109	7,35					7,04					-0,31					7,04																	
2.1.4.6	КЛ-10 кВ РТП-109(1с.ш.) - ТП-1286	1,35					0,00					-1,35					0,00										2015	25		ААБ2лШв-3x185	1,100			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
2.1.4.7	КЛ-10 кВ РТП-109(2с.ш.) - ТП-1252	1,13					0,00					-1,13					0,00									2015	25		ААБ2лШв-3х185	0,900	
2.1.6	<i>многоквартирный жилой дом по ул. Гороховская,81 и многоквартирный жилой дом по ул. Гороховская,79</i>	1,60					1,40					-0,20					1,40														
2.1.6.1	4КЛ-0,4кВ ТП-1296 (Iс и IIс) - ВРУ ж/д по ул. Гороховская,81 (до границы земельного участка)	0,37					0,19					-0,18					0,19									2015	25		АПвБ6Шп-4х95	0,288	
2.1.6.2	2КЛ-0,4кВ ТП-1296 (Iс и IIс) -ВРУ ж/д по ул. Гороховская,79 (до границы земельного участка)	0,14					0,12					-0,02					0,12									2015	25		АПвБ6Шп-4х150	0,106	
2.1.6.3	Оборудование ТП-1296 (- двух силовых трансформаторов 10/0,4кВ мощностью 630кВА марки ТМГэ; - сборных шин 0,4кВ сечением 8х80 мм2; - двух вводных панелей марки ЩО-70-1-45У3 (с выключателями на 1600 А); - линейную панель ЩО-70-1-03 с монтажом шиносоединительного моста на 1-ой секции.);	1,08					1,08					0,00					1,08					2015	20	2хТМГэ-630/10 ЩО-70, 2шт	0,819						
2.1.6.4	Установка рубильника РПС-34 на 2 с.ш.	0,01					0,01					0,00					0,01								РПС 34, 1 шт						
2.1.7	<i>гараж (кад.№43:40:000315:46) М.Гвардии - Хлебозаводской</i>	0,09					0,04					-0,05					0,04														
2.1.7.1	ВЛ-0,4кВ вывод "Проселочная" из ТП-384 (ст-во отпайки до гр.зем.уч)	0,09					0,04					-0,05					0,04									2015	15	бетон	СИП 4х25	0,120	
2.1.8	<i>индивидуальные жилые дома Коминтерн ул. 8марта</i>	2,20					2,20					0,00					2,20														
2.1.8.1	ВЛ 10 кВ ТП 1742-ТП 1748 (строительство отпайки с установкой анкерных опор с разъединителями марки РЛНД на соединение в сторону ВЛ-10кВ ТП-1681 - ТП "Юбилей-ный"	1,18					1,18					0,00					1,18									2015	15	бетон	ЭСИП-3-1х70	0,518	
2.1.8.2	КЛ 10 кВ ТП 1742-ТП 1748 эл.кабель между опорами	0,55					0,55					0,00					0,55									2015	25		ААБл-3х150	0,266	
2.1.8.3	ВЛ 0,4 кВ ТП 1748-"Восток" (совместная подвеска с ВЛ 10 кВ ТП 1742-ТП 1748 с заменой опор)	0,47					0,47					0,00					0,47									2015	15	бетон	СИП2а-3х50+1х54,6,	0,328	
2.1.9	<i>многоквартирный жилой дом по ул. Лебяжская,17</i>	1,60					1,60					0,00					1,60														
2.1.9.1	4КЛ-0,4кВ ТП-1466 (Iс и IIс)-ВРУ ж/д по ул. Лебяжская,17 (до границы земельного участка)	1,60					1,60					0,00					1,60									2015	25		АПвБ6Шп-4х150	0,440	
2.1.10	<i>крытый круглогодичный ледовый дворец по ул. Попова/ул. Некрасова</i>	3,76					0,72					-3,04					0,72														
2.1.10.1	Установка новой ТП-1271 (2ТМГэ-1000кВА, типовое оборудование с вакуумными выключателями ВВ/TEL)	0,40					0,01					-0,39					0,01					2015	20	2хТМГэ-1000/10	0,000						
2.1.10.2	КЛ-10кВ ТП-1271(2 с.ш.) - ТП-1337	0,98					0,23					-0,75					0,23									2015	25		ААБл-3х185	0,400	
2.1.10.3	2КЛ-10кВ ТП-1271 (I и IIс.ш.) - ТП-1338 (I и IIс.ш.)	1,58					0,48					-1,10					0,48									2015	25		ААБл-3х185	0,652	
2.1.10.4	КЛ-10кВ РТП-109 (1 с.ш.) - ТП-1271 (1 с.ш.)	0,40					0,00					-0,40					0,00									2016	25		ААБл-3х185	1,340	
2.1.10.5	КЛ-10кВ РТП-109 (2 с.ш.) - ТП-1271 (2 с.ш.)	0,40					0,00					-0,40					0,00									2016	25		ААБл-3х185	1,340	
2.1.11	<i>Группа жилых домов по адресу: ул. Зеленая/ул. Шевченко</i>	1,58					1,58					0,00					1,58														
2.1.11.1	КЛ-10кВ ФП-8-ТП 1259(до границы зем.участка)	1,58					1,58					0,00					1,58									2015	25		ААБл-3х185	0,535	
2.1.13	<i>жилой микрорайон Курочкино</i>	18,79					18,01					-0,78					18,01														
2.1.13.8	Строительство здания нового РТП-142	1,80					0,07					-1,73					0,07														
2.1.13.9	Установка нового оборудования 10 кВ в РТП-142	8,35					8,81					0,46					8,81														
2.1.13.10	КЛ-10кВ ПС "Птицефабрика"ф.1 - РТП-142(1с.ш.)	1,84					2,07					0,23					2,07									2015	25		АПвПур-1-500/50	0,702	
2.1.13.11	КЛ-10кВ ПС "Птицефабрика"ф.6 - РТП-142(2с.ш.)	1,84					2,07					0,23					2,07									2015	25		АПвПур-1-500/50	0,702	
2.1.13.12	КЛ-10кВ РТП-142(1с.ш.) - ТП-1378/ТП-1389/ТП-1330, кабельный ввод в РТП 142(1с.ш.)	1,10					1,16					0,06					1,16									2015	25		ААБ2лШв-3х150	0,518	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
2.1.29.1	Оборудование ТП-500 (- четырех рубильников марки РПС-34; - двух силовых трансформаторов 6/0,4кВ мощностью 630кВА марки ТМГ(производства ООО "Тольяттинский трансформатор"); - сборных шин 0,4кВ сечением 8x80 мм2; - двух вводных панелей марки ЦО-70-1-45У3 (с выключателями на 1600 А)	1,36					1,36					0,00					1,36					2015	20	2xТМГэ-630/6	0,819						
2.1.29.2	2КЛ-0,4кВ ТП-500 (I и Пс.ш.) - ВРУ-1 ж/д по ул. Орджоникидзе, 24 (до границы земельного участка)	0,51					0,51					0,00					0,51												АПвБ6Шп-4x240	0,346	
2.1.29.3	4КЛ-0,4кВ ТП-500 (I и Пс.ш.) - ВРУ-2 ж/д по ул. Орджоникидзе, 24 (до границы земельного участка)	0,76					0,76					0,00					0,76												АПвБ6Шп-4x120	0,692	
2.1.30	<i>промтоварный магазин ул. Производственная,10</i>	0,22					0,23					0,01					0,23														
2.1.30.1	КЛ-0,4кВ ТП-1024 - ВРУ магазина Производственная,10 (до границы земельного участка)	0,21					0,23					0,02					0,23									2015	25		АПвБ6Шп-4x35	0,140	
2.1.30.2	Установка рубильника РПС-32 в ТП 1024(1с.ш.)	0,01					0,00					-0,01					0,00								РПС-32						
2.1.32	<i>два индивидуальных жилых дома Нововятск Сетевая,10а,11а</i>	0,59					0,71					0,12					0,71														
2.1.32.1	ВЛ-0,4кВ ТП-800 "ул. Сетевая" (Сооружение кабельно-воздушной ЛЭП-0,4кВ вывода "ул. Сетевая" из ТП-800 до границ участков заявителей)	0,54					0,65					0,11					0,65									2015	15	бетон	СИП2а-3x70+1x54,6,	0,758	
2.1.32.2	КЛ-0,4кВ ТП-800 - ВЛ-0,4кВ вывод "ул. Сетевая"	0,05					0,06					0,01					0,06									2015	25		АПвБ6Шп-4x120	0,036	
2.1.35	<i>СТ "Ветеран-2" и СТ"Березка-2" Нововятск</i>	0,38					0,38					0,00					0,38														
2.1.35.1	ВЛ 0,4 кВ ТП 868-" Сады"	0,38					0,38					0,00					0,38									2015	15	бетон	СИП2а-3x50+1x54,6,	0,560	
2.1.36	<i>производственная база с/п Шиховское и здание гаража Проезжая,51</i>	0,57					0,46					-0,11					0,46														
2.1.36.1	ВЛ -0,4кВ ТП-1670 - "Фидер 1"	0,54					0,43					-0,11					0,43									2015	15	бетон	СИП2а-3x70+1x54,6,	0,768	
2.1.36.2	КЛ-0,4кВ ТП-1670 - ВЛ-0,4кВ "Фидер 1"	0,03					0,03					0,00					0,03									2015	25		АПвБ6Шп-4x120	0,027	
2.1.37	<i>индивидуальный жилой дом Луговые ул. Береговая,43а</i>	0,07					0,07					0,00					0,07														
2.1.37.1	ВЛ-0,4кВ проводом марки СИП-4x25 от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ вывода "Береговая" из ТП-1198 до границы земельного участка Заявителя	0,07					0,07					0,00					0,07									2015	7	дер/бетон	СИП-4x25	0,070	
2.1.38	<i>многоэтажные многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной автостоянкой по адресу: Мичуринская, 1 и 3</i>	0,54					0,54					0,00					0,54														
2.1.38.1	2КЛ-0,4 кВ ТП-492(I, Пс)- ВРУ ж/д ул. Мичуринская,1 (до границы земельного участка)	0,28					0,28					0,00					0,28									2015	25		АПвБ6Шп-4x150	0,252	
2.1.38.2	2КЛ-0,4 кВ ТП-492(I, Пс)- ВРУ ж/д ул. Мичуринская,3 (до границы земельного участка)	0,26					0,26					0,00					0,26									2015	25		АПвБ6Шп-4x150	0,222	
2.1.39	<i>реконструкция пристроя к зданию амбулатории в п.Костино муниципального образования "Город Киров" в маневренный жилой фонд , КОСТИНО пос., ул.60 лет СССР, 11</i>	0,01					0,01					0,00					0,01														
2.1.39.1	4КЛ-0,4 кВ ТП-10010(I, Пс)- ВРУ ж/д ул. уч.60 лет СССР,11 (до гр. зем.уч.) (кабель А и Б)	0,01					0,01					0,00					0,01									2015	25		АПвБ6Шп-4x120	0,888	
2.1.40	<i>индивидуальные жилые дома д. Боровые</i>	3,12					3,12					0,00					3,12														
2.1.40.1	Установка КТП-555, тр-р 400 кВА	0,88					0,88					0,00					0,88						2015	20	ТМГz-400/6	0,280					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
2.1.62.1	ВЛ-0,4кВ ТП-1725 "ВЛ-Монта"(1.1 Подвеску провода марки СИП-3х50+1х54,6 от опоры №4 до опоры №4/6 ВЛ-0,4кВ вывода "ВЛ-Монта" из ТП-1725, взамен действующего; 1.2 Подвеску провода марки СИП-4х25 от опоры №4/5 до опоры №4/5/1 ВЛ-0,4кВ вывода "ВЛ-Монта" из ТП-1725, взамен действующего; 1.3 Подвеску провода марки СИП-4х25 от опоры №4/3 до опоры №4/3/1 ВЛ-0,4кВ вывода "ВЛ-Монта" из ТП-1725, взамен действующего.)	0,13					0,13					0,00					0,13									2015	7	дер/бетон	СИП-4х25	0,313		
2.1.63	здание склада непродовольственных товаров,п.Чистые пруды, ул.Парковая	0,13					0,13					0,00					0,13															
2.1.63.1	ВЛ-0,4кВ ТП-1381 (Сооружение ЛЭП-0,4кВ от ТП-1381 (I с.) до границы земельного участка Заявителя (Марку, сечение и способ прокладки электрокабеля (провода) определить проектом)	0,04					0,04					0,00					0,04									2015	15	бетон	СИП2а-3х50+1х54,6	0,054		
2.1.63.2	КЛ-0,4кВ ТП-1381 - опора ВЛ-0,4кВ (ввод в ТП)	0,09					0,09					0,00					0,09									2015	25		АПвБШп-4х120	0,032		
2.1.64	комплекс многоквартирных жилых домов в районе слободы Решетники Нововятского района г. Кирова Елки - park	14,93					14,21					-0,72					14,21															
2.1.64.3	КЛ-6кВ РТП-35 (Iс.ш.) - ТП-844 (Iс.ш.)	1,43					1,47					0,04					1,47									2015	25		ААБл-3х150	0,733		
2.1.64.4	КЛ-6кВ РТП-35 (Iс.ш.) - ТП-886 (Iс.ш.)	3,11					2,85					-0,26					2,85									2015	25		ААБл-3х150	1,674		
2.1.64.7	КЛ 6 кВ ТП 844(2 с.ш.)-ТП 886 (Iс.ш.)	1,70					1,66					-0,04					1,66									2015	25		ААБл-3х150	1,157		
2.1.64.8	Строительство двухтрансформаторной ТП-2х630/6/0,4 (ТП-886) кирпич	5,39					5,39					0,00					5,39				2015	25	2хТМГэ-630/6	0,819								
2.1.64.9	Установка КТП-887 с ТМГэ-400/6	0,97					1,05					0,08					1,05				2015	20	ТМГэ-400/6	0,280								
2.1.64.10	КЛ-6кВ ТП-886 (Iс.ш.) - ТП 887	0,53					0,00					-0,53					0,00									2015	25		ААБл-3х150	0,314		
2.1.64.11	КЛ-6 кВ РТП-35 2 с.ш. - ТП-852	1,80					1,79					-0,01					1,79									2015	25		ААБл-3х150	0,843		
2.1.65	группа малоэтажных жилых домов по ул.Казанская, 66-68	0,46					0,46					0,00					0,46															
2.1.65.1	КЛ-6кВ ф.№4 ПС "Береговая" (Iс.ш.) - ТП-250 (Iс.ш.)	0,46					0,46					0,00					0,46									2015	25		ААБл-3х240	0,181		
2.1.66	Здание многофункционального назначения по адресу: Нововятск, ул.Советская, 49	0,66					0,66					0,00					0,66															
2.1.66.1	Оборудование ТП-862, Нововятск ул. Советская,73 (Установка 2-х силовых трансформаторов 630 кВа, замена ошиновки на Т1 иТ2 до сборных шин А 100х8)	0,66					0,66					0,00					0,66				2015	20	2хТМГэ-630/6	0,819								
2.1.67	группа многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения по ул.Р.Люксембург, 83	0,65					0,72					0,07					0,72															
2.1.67.1	КЛ-6кВ ТП-232 (Iс.ш.) - ТП-235 (Iс.ш.), (участок от ТП 232 до соедин. муфты)	0,65					0,72					0,07					0,72									2015	25		ААБл 3х150	0,280		
2.1.68	административное здание по ул.Московская, 107, секция 9-10	1,28					1,38					0,10					1,38															
2.1.68.1	Оборудование ТП-541 (Установка двух силовых трансформаторов 6/0,4кВ марки ТМГ мощностью 1000 кВА высотой не более 1900мм (до верха шпилек высокого напряжения); - двух вводных панелей 0,4кВ типа ЦО-70-1-48 на 2000А (высота - 2200мм, ширина - 800мм); - сборных шин 0,4кВ сечением 120х10мм ² (вводы от трансформаторов); - пинцетов под сдвоенные ПК в камерах 6кВ на силовые трансформаторы №1 и №2)	1,28					1,38					0,10					1,38				2015	20	2хТМГэ-1000/6	1,300								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
2.1.78.1	Оборудование в ТП-247: силового трансформатора 6/0,4кВ мощностью 630кВА марки ТМГ (малогабаритного); замену всего оборудования в РУ-0,4кВ(вводная панель и две линейные)	0,72					0,72					0,00					0,72					2015	20	ТМГз-630/6	0,441							
2.1.78.2	Установка УП на одной из стен ТП-247	0,04					0,04					0,00					0,04															
2.1.78.3	Перезаводка электрокабелей 0,4кВ	0,01					0,01					0,00					0,01									2015	25		АПвБШв-4х120, АПвБШв-4х50			
2.1.78.4	КЛ-0,4 кВ ТП-247 - УП-321	0,03					0,03					0,00					0,03									2015	25		АПвБШв-4х185	0,010		
2.1.79	<i>многоквартирный жилой дом по адресу: Октябрьский пр,117</i>	0,08					0,08					0,00					0,08															
2.1.79.1	Оборудование ТП-544 (на 1с.ш. КСО уст-ка камеры, 1 шт.)	0,08					0,08					0,00					0,08															
2.1.80	<i>Здания торгового назначения Московская, 11 и 13</i>	0,47					0,64					0,17					0,64															
2.1.80.1	КЛ-0,4кВ ТП-13 (1с) - УП-46	0,21					0,23					0,02					0,23									2015	25		АПвБШв-4х240	0,103		
2.1.80.2	КЛ-0,4кВ ТП-13 (2с) - УП-46	0,21					0,23					0,02					0,23									2015	25		АПвБШв-4х240	0,103		
2.1.80.3	КЛ-0,4кВ УП-46 - УП-47	0,05					0,18					0,13					0,18									2015	25		АПвБШв-4х120	0,039		
2.1.81	<i>индивидуальный жилой дом Чистые пруды ул. Полевая,41</i>	0,09					0,09					0,00					0,09															
2.1.81.1	ВЛ-0,4кВ вывода "Фид.№1" из ТП-1182 (Подвеска провода марки СИП-4х25 от опоры №12 до опоры №15/9)	0,09					0,09					0,00					0,09									2015	7	дер/бетон	СИП-4х25	0,334		
2.1.82	<i>склад Блюхера,46</i>	0,25					0,20					-0,05					0,20															
2.1.82.1	Оборудование в ТП-1358 (установка силового тра 400кВА)	0,25					0,20					-0,05					0,20					2015	20	ТМГз-400/10	0,280							
2.1.83	<i>садовые дома в СДТ "Луговые" д.Луговые</i>	0,86					0,86					0,00					0,86															
2.1.83.1	Установка КТП-1205 мачтового типа с ТМГз-100 кВА	0,33					0,33					0,00					0,33					2015	20	ТМГз-100/10	0,070							
2.1.83.2	Отпайка от оп. 9 ВЛ-10 кВ ТП-1188 - ТП-1187	0,05					0,05					0,00					0,05									2015	15	бетон	ЗСИП-3-1х70	0,020		
2.1.83.3	ВЛ-0,4 кВ ТП-1205 фидер 1, 2	0,48					0,48					0,00					0,48									2015	15	бетон	СИП-3х50+1х54,6	0,545		
2.1.84	<i>индивидуальный жилой дом (кад.№43:40:002307:0124) Сумароки</i>	0,23					0,23					0,00					0,23															
2.1.84.1	ВЛ-0,4кВ вывод "Сумароки" из ТП-524 (подвеска провода марки СИП-3х50+1х54,6 от оп.№3 до оп.№9; Ст-во отпайки ВЛ-0,4кВ от опоры №9 до гр.зем.уч)	0,23					0,23					0,00					0,23									2015	7	дер/бетон	СИП-3х50+1х54,6	0,439		
2.1.85	<i>индивидуальный жилой дом (кад.№43:40:000515:37) сл. Курочкино,40</i>	0,09					0,09					0,00					0,09															
2.1.85.1	ВЛ-0,4кВ вывода "Фид.№1" из ТП-1182 (Подвеска провода марки СИП-4х25 от опоры №15 до опоры №15/14)	0,09					0,09					0,00					0,09									2015	7	дер/бетон	СИП-4х25	0,235		
2.1.86	<i>индивидуальный жилой дом (кад.№43:40:000166:95) Шкляевская ул. Солодки,10</i>	0,02					0,02					0,00					0,02															
2.1.86.1	ВЛ-0,4кВ вывода "Фид.№1" из ТП-1158 (установка дополнительной опоры у дома №10; Подвеска провода марки СИП-4х25 от оп.№9 до новой опоры)	0,02					0,02					0,00					0,02									2015	7	дер/бетон	СИП-4х25	0,017		
2.1.87	<i>жилой дом К. Маркса,73а</i>	1,48					1,36					-0,12					1,36															
2.1.87.2	2КЛ-0,4кВ ТП-53 (1 и 1с) -ВРУ ж/д по ул. К. Маркса,73а (до границы земельного участка)	1,48					1,36					-0,12					1,36									2015	25		АПвБШв-4х120	0,310		
2.1.88	<i>67 садовых участков в СНТ "Первомаец" п. Коминтерн</i>	2,80					2,67					-0,13					2,67															
2.1.88.1	Установка КТП-1696, ТМГз. 160кВА	0,78					0,87					0,09					0,87					2015	20	ТМГз-160/10	0,112							
2.1.88.2	ВЛ-10кВ фид.№1 ПС "Коминтерн" - ТП-1680/ТП-1696 (отпайка с РЛНД)	0,67					0,41					-0,26					0,41									2015	15	бетон	ЗСИП-3-1х70	0,125		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
2.1.102.1	Оборудование ТП-10(Пс)(установка рубильника РПС-32)	0,00					0,00					0,00					0,00															
2.1.103	Здание административного корпуса и гаража Советская,51	0,36					0,36					0,00					0,36															
2.1.103.3	ВЛ-0,4кВ ТП-496 (Пс) - "КРИН"	0,36					0,36					0,00					0,36									2015	15	бетон	СИП-3x70+1x54,6	0,309		
2.1.106	Многофункциональный центр Калинина,2	0,11					0,11					0,00					0,11															
2.1.106.3	КЛ-0,4кВ ТП-295 - УП-514	0,11					0,11					0,00					0,11									2015	25		АПвБШп-4x150	0,052		
2.1.107	Индивидуальные жилые дома М. Субботиха	3,72					3,71					-0,01					3,71															
2.1.107.1	Установка КТП-1697, ТМГ-400кВА-10/0,4кВ	1,06					1,07					0,01					1,07					2015	20	ТМГэ-400/10	0,280							
2.1.107.8	ВЛ-10 кВ ТП-1649-ТП-1678/1660/1919/1697	1,25					1,25					0,00					1,25									2015	15	бетон	3СИП-1x70	0,663		
2.1.107.9	КЛ-10 кВ ТП-1649-ТП-1678/1660/1919/1697 (ввод ТП-1649, ТП-1678, 1697)	0,06					0,04					-0,02					0,04									2015	25		ААБл-3x150	0,028		
2.1.107.10	ВЛИ-0,4кВ ТП-1678 - вывод "Фидер №4"	0,46					0,46					0,00					0,46									2015	15	бетон	СИП-3x70+1x54,6	0,254		
2.1.107.11	ВЛИ-0,4кВ ТП-1697 - вывод "Фидер №1"	0,44					0,44					0,00					0,44									2015	15	бетон	СИП-3x50+1x54,6	0,510		
2.1.107.12	ВЛИ-0,4кВ ТП-1697 - вывод "Фидер №2"	0,41					0,41					0,00					0,41									2015	15	бетон	СИП-3x50+1x54,6	0,346		
2.1.107.13	КЛ-0,4кВ ТП-1697 - ВЛ "Фидер №1"	0,02					0,02					0,00					0,02									2015	25		АПвБШп-4x120	0,021		
2.1.107.14	КЛ-0,4кВ ТП-1697 - ВЛ "Фидер №2"	0,02					0,02					0,00					0,02									2015	25		АПвБШп-4x120	0,026		
2.1.108	помещение котельной (кад. №43:40:000447:0040) Ключевая д.37	1,52					1,52					0,00					1,52															
2.1.108.2	ВЛ-0,4кВ ТП-1341 Приозерная	1,52					1,52					0,00					1,52									2015	7	дер/бетон	СИП2а-3x70+1x54,6,	1,015		
2.1.109	гараж К. Маркса,48	0,08					0,08					0,00					0,08															
2.1.109.1	КЛ-0,4кВ УП-470 - гр.зем.участка гараж К. Маркса,48	0,06					0,06					0,00					0,06									2015	25		АПвБШп-4x50	0,025		
2.1.109.2	ВЛ-0,4кВ УП-470 - гр.зем.участка гараж К. Маркса,48	0,02					0,02					0,00					0,02									2015	15	бетон	СИП-4x25	0,040		
2.1.110	помещение магазина по Октябрьский пр., 49	0,01					0,01					0,00					0,01															
2.1.110.1	КЛ-0,4кВ ТП-168 (1с)- УП-1010	0,01					0,01					0,00					0,01									2015	25		АПвБШп-4x150	0,129		
2.1.111	Группа многоквартирных жилых домов К.Маркса,35/1а и 35/4	0,05					0,01					-0,04					0,01															
2.1.111.1	Оборудование ТП-3 (установка 2-х рубильников РПС-34 на № 5,7)	0,03					0,01					-0,02					0,01															
2.1.111.2	Перезаводку в ТП-3 электрокабеля(ул.Мопра,87) из под рубильника №5 со 2-ой секции на первую под рубильник №1.	0,02					0,00					-0,02					0,00									2015	25		АПвБШп-4x70	0,010		
2.1.112	Многоквартирный жилой дом Сурикова,39 корпус 3	0,03					0,01					-0,02					0,01															
2.1.112.1	Оборудование ТП-1293 (два рубильника РПС-34 на 1с-№ 4, на 2с №8)	0,03					0,01					-0,02					0,01															
2.1.113	индивидуальный жилой дом Березниковский пер,124	0,17					0,17					0,00					0,17															
2.1.113.1	ВЛ-0,4кВ вывод "Березниковская" из ТП-474(замена провода на СИП)	0,17					0,17					0,00					0,17									2015	7	дер/бетон	СИП-3x50+1x54,6 СИП-3x50+1x54,6	0,310		
2.1.114	садовый дом Чистые Пруды	0,06					0,06					0,00					0,06															
2.1.114.1	ВЛ-0,4кВ вывод "Сады" из ТП-1310 - до гр. зем. Участка	0,06					0,06					0,00					0,06									2015	15	бетон	СИП-4x25	0,056		
2.1.115	Индивидуальный жилой дом Ганино ул. Мира,40	0,02					0,00					-0,02					0,00															
2.1.115.1	ВЛ-0,4кВ вывод "Поселок" из ТП-525 - до гр.зем.участка	0,02					0,00					-0,02					0,00									2015	7	дер/бетон	СИП-4x25	0,031		
2.1.116	Многоквартирный жилой дом Ганино пер. Северный,11	0,10					0,10					0,00					0,10															
2.1.116.1	Установка нового УП	0,03					0,03					0,00					0,03															
2.1.116.2	КЛ-0,4кВ ТП-475 - УП (новый)	0,01					0,01					0,00					0,01									2015	25		АПвБШп-4x185	0,008		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
2.1.116.3	ВЛ-0,4кВ УП (новый) - опора №1 ВЛ-0,4кВ вывод "ЦТП, Центральная" из ТП-475	0,02					0,02					0,00					0,02													установка ОПН-0,4 кВ		
2.1.116.4	КЛ-0,4кВ УП (новый) - опора №1 ВЛ-0,4кВ вывод "ЦТП, Центральная" из ТП-475	0,04					0,04					0,00					0,04									2015	25		АПвБШв-4х120	0,038		
2.1.117	<i>Индивидуальный жилой дом ул. Богородская</i>	0,33					0,33					0,00					0,33															
2.1.117.1	ВЛ-0,4кВ из ТП-1676 - фидер2 (строительство отпайки)	0,33					0,33					0,00					0,33									2015	15	бетон	СИП-3х50+1х54,6	0,546		
2.1.118	<i>Множквартирный жилой дом в МКР "Долгушино" Коминтери ул. Пионерская,6</i>	5,99					7,04					1,05					7,04															
2.1.118.1	Строительство КТП-1700 "сандвич" 10/0,4кВ	4,37					4,66					0,29					4,66					2015	20	2хТМГэ-400/10	0,520							
2.1.118.2	КЛ-10кВ РТП-121 (Iс) - ТП-1700 (Iс)	0,71					0,71					0,00					0,71									2015	25		ААБл-3х185	0,395		
2.1.118.3	КЛ-10кВ РТП-121 (IIс) - ТП-1700 (IIс)	0,71					0,71					0,00					0,71									2015	25		ААБл-3х185	0,395		
2.1.118.4	Оборудование в РТП-121 (монтаж двух вакуумных выключателей и ТТ-400/5)	0,20					0,96					0,76					0,96															
2.1.119	<i>производственный корпус по адресу: Северное Кольцо,54/3</i>	0,37					0,24					-0,13					0,24															
2.1.119.2	КЛ 10 кВ ТП 202 - до гр. зем. участка	0,37					0,24					-0,13					0,24									2015	25		ААБл-3х120	0,134		
2.1.120	<i>4-е многоквартирных жилых дома со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: Ульяновская и Солнечная</i>	3,14					2,79					-0,35					2,79															
2.1.120.1	КЛ-10кВ ТП-1165 (Iс.ш.) - ТП-1168 (Iс.ш.)	1,17					0,94					-0,23					0,94									2015	25		ААБл-3х150	0,534		
2.1.120.2	КЛ-10кВ ТП-1165 (Iс.ш.) - ТП-1960 (ввод в ТП-1165)	0,20					0,20					0,00					0,20									2015	25		ААБл-3х150	0,133		
2.1.120.3	КЛ-10кВ ТП-1166 (Iс.ш.) - ТП-1168 (IIс.ш.)	1,71					1,59					-0,12					1,59									2015	25		ААБл-3х150	0,760		
2.1.120.4	ВЛ-0,4кВ ТП-1165 - "Ульяновская"	0,06					0,06					0,00					0,06									2015	15	бетон	СИП2а-3х70+1х54,6 СИП-4х25	0,220		
2.1.121	<i>группа жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения в квартале ул. Р. Люксембург, Советская и пер. Дерендяева</i>	0,78					0,66					-0,12					0,66															
2.1.121.1	КЛ-6 кВ РТП-25 (Iс.ш.) -ТП-235(Iс.ш.)	0,39					0,33					-0,06					0,33									2015	25		ААБл-3х150	0,233		
2.1.121.2	КЛ-6 кВ РТП-25 (IIс.ш.) -ТП-235(II с.ш.)	0,39					0,33					-0,06					0,33									2015	25		ААБл-3х150	0,233		
2.1.122	<i>группа многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и многоэтажной автостоянкой по адресу: Московская/Студенческий</i>	4,43					4,35					-0,08					4,35															
2.1.122.1	Установка оборудования 0,4 кВ четырехтрансформаторной подстанций 10/0,4 кВ (ТП-1474) 2 очередь, 2ТМГэ-630/10	1,50					1,42					-0,08					1,42					2015	20	2ТМГэ-630/10	0,819							
2.1.122.2	Реконструкция 2 КЛ-10 кВ РТП-107 (I,II с.ш.) - ТП-1009 (I,II с.ш.), в результате получится 2 КЛ-10 кВТП-1009 (I,II с.ш.) - ТП-1474 (I,II с.ш.)	1,20					1,20					0,00					1,20									2015	25		ААБл-3х150	0,794		
2.1.122.3	Реконструкция 2 КЛ-10 кВ РТП-107 (I,II с.ш.) - ТП-1009 (I,II с.ш.), в результате получится 2 КЛ-10 кВ РТП-107 (I,II с.ш.) - ТП-1474 (I,II с.ш.)	1,57					1,57					0,00					1,57									2015	25		ААБл-3х150	0,678		
2.1.122.4	Строительство КЛ-10 кВ ТП-1474 (II с.ш.) - ТП-1458	0,16					0,16					0,00					0,16									2015	25		ААБл-3х150	0,166		
2.1.123	<i>многоквартирного многофункционального жилого здания со встроенными помещениями(1, 2 очереди строительства) по адресу: г.Киров, ул.Краснофлотская, 20</i>	0,03					0,03					0,00					0,03															
2.1.123.1	4КЛ-0,4 кВ ТП-502(I, IIс)- ВРУ ж/д ул. Краснофлотская, 20 (до гр. зем.уч.) (кабель А и Б)	0,03					0,03					0,00					0,03									2015	25		АПвБШп-4х185	0,812		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
2.1.138.3	КЛ-0,4 УП-947 – мастерская склада ул.Горького, 57 (до границ земельного участка)	0,06					0,04					-0,02					0,04									2015	25		АПвБ6Шп-4х35	0,025	
2.1.139	индивидуальный жилой дом(кад. №43:30:370112:289) д.Заборье	0,31					0,31					0,00					0,31														
2.1.139.1	ВЛ 0,4 кВ ТП 1742(1с.ш.)- фидер 1	0,28					0,28					0,00					0,28									2015	25		АПвБ6Шп-4х120	0,268	
2.1.139.2	КЛ 0,4 кВ ТП 1742(1с.ш.)- фидер 1	0,03					0,03					0,00					0,03									2015	7	дер/бетон	СИП-3х50+1х54,6	0,032	
2.1.140	индивидуальный жилой дом Нововятск Красносельская 16	0,04					0,04					0,00					0,04														
2.1.140.1	ВЛ-0,4кВ ТП 822 вывод "ул.Красносельская" (стр-во отпайки)	0,04					0,04					0,00					0,04									2015	7	дер/бетон	СИП-4х16	0,050	
2.1.141	АЭС сл. Дымково, ул. Пермская, 37	0,20					0,14					-0,06					0,14														
2.1.141.1	КЛ-10кВ ТП-1648 - ТП-1685, кабельный ввод в ТП-1685	0,20					0,14					-0,06					0,14									2015	25		ААБл 3х120	0,068	
2.1.142	Индивидуальный жилой дом (кад.№43:40:000593:227) Коминтерн ул. П.Корчагина	0,02					0,02					0,00					0,02														
2.1.142.1	ВЛ-0,4 кВ ТП-716 - "фидер№2"	0,02					0,02					0,00					0,02									2015	15	бетон	СИП-4х25	0,055	
2.1.143	Нежилое здание Шорса,95 кад.№43:40:000156:77	0,14					0,00					-0,14					0,00														
2.1.143.1	ВЛИ-0,4кВ ТП-1163-"Солнечный проезд"	0,14					0,00					-0,14					0,00									2015	15	бетон	СИП-3х50+1х54,6	0,152	
2.1.144	Многokвартирный жилой дом Ленина, Мопра	0,07					0,05					-0,02					0,05														
2.1.144.1	Установка в ТП-4 (2с.ш.) дополнительной линейной панели ЩО-70	0,07					0,05					-0,02					0,05														
2.1.145	Индивидуальные жилые дома (кад.номер 43:30:420106:18, 43:30:420106:22, 43:30:420106:25, 43:30:420106:26, 43:30:420106:21) п. Сидоровка	0,51					0,28					-0,23					0,28														
2.1.145.1	ВЛ-0,4кВ ТП-1601-"Кооперативная"	0,51					0,28					-0,23					0,28									2015	15	бетон	СИП-3х50+1х54,6	0,565	
2.1.146	жилые дома по ул. Губинская, ул. Сергеевская, ул. Алексеевская	0,36					0,10					-0,26					0,10														
2.1.146.1	КЛ-10 кВ ф.13 оп.7/1 п/ст ССК-35/10-ТП-1859	0,09					0,02					-0,07					0,02									2015	25		ААБл 3х50	0,030	
2.1.146.2	КЛ-0,4 кВ ТП-1859 - ВЛ "ул. Сергеевская"	0,09					0,03					-0,06					0,03									2015	25		АПвБ6Шп-4х95	0,050	
2.1.146.3	КЛ-0,4 кВ ТП-1859 - ВЛ "ул. Губинская" -	0,09					0,03					-0,06					0,03									2015	25		АПвБ6Шп-4х95	0,050	
2.1.146.4	КЛ-0,4 кВ ТП-1859 - ВЛ- "ул. Алексеевская, Юрьевская"	0,09					0,02					-0,07					0,02									2015	25		АПвБ6Шп-4х95	0,050	
2.1.147	Строительство административного здания ИФНС России ул. Комсомольская,1	0,00					0,00					0,00					0,00														
2.1.147.1	Оборудование ТП-31 (замена рубильника РПС-31 на РПС-34)	0,00					0,00					0,00					0,00														
2.1.148	парк аттракционов (парк имени С.М. Кирова)	0,01					0,01					0,00					0,01														
2.1.148.1	Установка рубильника РПС-34 в ТП 366 на 1 с.ш.	0,01					0,01					0,00					0,01														
2.1.149	индивидуальный жилой дом д. Шубины ул. Верхняя,2Н	0,04					0,12					0,08					0,12														
2.1.149.1	ВЛИ-0,4кВ ТП-547- "фидер№1"	0,04					0,12					0,08					0,12									2015	15	бетон	СИП-4х25 - 45м	0,045	
2.1.150	нежилое помещение Лепсе,49	0,27					0,26					-0,01					0,26														
2.1.150.1	КЛ-0,4кВ ТП-1425(1с) - УП-760	0,27					0,26					-0,01					0,26									2015	25		АПвБ6Шп-4х185	0,130	
2.1.151	индивидуальный жилой дом Богородская ул. Лиственная аллея,1 кад.№43:40:003611:826кад.№43:40:003611:828)	0,38					0,22					-0,16					0,22														
2.1.151.1	ВЛ-0,4кВ ТП-1609 - "Поселок"	0,38					0,22					-0,16					0,22									2015	15	бетон	СИП-3х50+1х54,6	0,306	
2.1.152	жилой дом Р. Люксембург, 95а	0,36					0,33					-0,03					0,33														
2.1.152.1	КЛ-0,4кВ УП-820 - УП-1370	0,36					0,33					-0,03					0,33									2015	25		АПвБ6Шп-4х120	0,187	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
2.1.153	Индивидуальные жилые дома в сл. Лянгасы, 49а, (кад. №43:40:000074:360; 43:40:000074:24)	0,15					0,15					0,00					0,15															
2.1.153.1	ВЛ-0,4 кВ ТП-479-"Лянгасы"	0,15					0,15					0,00					0,15									2015	15	бетон	СИП-3х50+1х54,6; СИП-4х25; СИП-2х16	0,167		
2.1.154	Индивидуальный жилой дом д. Сергеево ул. Юности д.2в (кад. №43:40:002215:5620)	0,03					0,04					0,01					0,04															
2.1.154.1	ВЛИ-0,4кВ ТП-523 - "фидер№3"	0,03					0,04					0,01					0,04									2015	15	бетон	СИП-3х50+1х54,6	0,035		
2.1.155	Офисное здание по ул. Московская, 4	0,02					0,00					-0,02					0,00															
2.1.155.1	УП-58 (установка предохранительной группы) замена ШР	0,02					0,00					-0,02					0,00							ПН-2								
2.1.156	КНС Луганская, 47а	0,02					0,04					0,02					0,04															
2.1.156.1	КЛ-6кВ ПС"Заводская" (Iс) - граница земельного участка	0,01					0,02					0,01					0,02									2016	25		ААБ2лШв-3х240			
2.1.156.2	КЛ-6кВ ПС"Заводская" (IIс) - граница земельного участка	0,01					0,02					0,01					0,02									2016	25		ААБ2лШв-3х240			
2.1.157	Индивидуальный жилой дом Шики, 55 (кад. №43:40:000151:40)	0,03					0,01					-0,02					0,01															
2.1.157.1	ВЛ-0,4кВ ТП-1192- "Фидер 1"	0,03					0,01					-0,02					0,01									2015	15	бетон	СИП-4х25	0,030		
2.1.158	жилой дом со встроенными помещениями и автостоянкой (кад №43:40:000380:15)	0,48					0,00					-0,48					0,00															
2.1.158.1	КЛ-0,4кВ ТП 215(1с.ш.)-ВРУ детский клинический центр Красноармейская д.43, кабель "А"	0,24					0,00					-0,24					0,00									2015	25		АПвБ6Шп-4х120	0,140		
2.1.158.2	КЛ-0,4кВ ТП 215(1с.ш.)-ВРУ детский клинический центр Красноармейская д.43, кабель "Б"	0,24					0,00					-0,24					0,00									2015	25		АПвБ6Шп-4х120	0,140		
2.1.159	Холодный гараж п.Коминтерн. Ул.Искры, 53г (кад. №43:40:001251:0013)	0,17					0,13					-0,04					0,13															
2.1.159.1	Установка нового УП-1368	0,04					0,02					-0,02					0,02							ШР-11								
2.1.159.2	КЛ-0,4 кВ ТП-1748 - УП-1368	0,04					0,04					0,00					0,04									2015	25		АПвБ6Шп-4х185	0,025		
2.1.159.3	КЛ-0,4 кВ УП-1368- ВЛ«Искра»	0,09					0,07					-0,02					0,07									2015	25		АПвБ6Шп-4х120	0,054		
2.1.160	Адм.здание Порошино, ул.Порошинская, 2д (кад. №43:40:003601:1263)	0,16					0,19					0,03					0,19															
2.1.160.1	ВЛ-0,4кВ ТП-1635-"фидер№2 Сосновая"	0,16					0,19					0,03					0,19									2015	15	бетон	СИП2а 3х35+54,6	0,182		
2.1.161	Садовый дом М.Субботиха (кад. №43:40:003633:1151)	0,07					0,05					-0,02					0,05															
2.1.161.1	ВЛИ-0,4кВ ТП-1678-"фидер №2"	0,07					0,05					-0,02					0,05									2015	15	бетон	СИП2а-3х95+70	0,076		
2.1.162	здание магазина (кад № 43:40:002211:122)	1,52					1,52					0,00					1,52															
2.1.162.1	ВЛ-0,4 кВ ТП-527 ул. Фабричная	1,52					1,52					0,00					1,52									2015	7	дер/бетон	СИП2а-3х50+1х54,6, СИП2а-3х35+1х54,6, СИП 2х16, СИП 4х25	0,992		
2.1.163	Многоквартирный жилой дом , 1 Гороховский пер., 21	0,01					0,01					0,00					0,01															
2.1.163.1	Установка рубильника РПС-32 в ТП-339 2 с.ш.	0,01					0,01					0,00					0,01							РПС-32, 1 шт								
2.1.165	торговый павильон Б.Субботиха пер.Дорожный, 13а	0,06					0,06					0,00					0,06															
2.1.165.1	КЛ-0,4кВ ТП-1618(2с.ш.) - ВЛ"Луговая"	0,06					0,06					0,00					0,06									2015	25		АВБ6Шв-4х150	0,037		
2.1.166	индивидуальные жилые дома (кад. №43:40:002214:73; 43:40:002214:64; 43:40:002214:21) д. Боровые	0,06					0,06					0,00					0,06															
2.1.166.1	ВЛИ-0,4кВ ТП-529 - "Боровые"	0,06					0,06					0,00					0,06									2015	15	бетон	СИП2а-3х70+54,6	0,070		
2.1.167	индивидуальный жилой дом Сергеевы, 27б (кад. №43:40:002215:257)	0,04					0,10					0,06					0,10															
2.1.167.1	ВЛ-0,4кВ ТП-543 - "фидер №3"	0,04					0,10					0,06					0,10									2015	15	бетон	СИП-4х25	0,040		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
2.1.168	индивидуальный жилой дом 2-й Курский пер,5 кв.1 (кад.№43:40:000150:0014)	0,17					0,11					-0,06					0,11															
2.1.168.1	ВЛ-0,4кВ ТП-1165- "фидер №2"	0,17					0,11					-0,06					0,11									2015	15	бетон	СИП2а-3х50+54,6	0,190		
2.1.169	сооружение для разгрузки Весенняя,80	0,01					0,00					-0,01					0,00															
2.1.169.1	Установка рубильника РПС-32 в ТП-474 (2 с.ш.)	0,01					0,00					-0,01					0,00							РПС-32, 1 шт								
2.1.170	здание торгового назначения ул. Красноармейская, 37	0,30					0,09					-0,21					0,09															
2.1.170.1	ВЛ-0,4кВ ТП-1237(2с.ш.) - "Юг"	0,30					0,09					-0,21					0,09									2015	15	бетон	СИП-4х25	0,250		
2.1.171	детский сад по ул. Большева,1(кад №43:40:000183:0001)	0,10					0,04					-0,06					0,04															
2.1.171.7	Установка УП-1372	0,04					0,04					0,00					0,04				2015				ШР-11							
2.1.171.8	КЛ-0,4 кВ УП-600 - УП-1372	0,03					0,00					-0,03					0,00									2015	25		АПвБШп-4х120	0,010		
2.1.171.9	КЛ-0,4 кВ УП-330 - УП-1372	0,03					0,00					-0,03					0,00									2015	25		АПвБШп-4х120	0,010		
2.1.172	индивидуальный жилой дом (кад.№43:40:002807:78) Чистые Пруды ул. Советская	0,04					0,01					-0,03					0,01															
2.1.172.1	ВЛ-0,4кВ ТП-1330 - "Рассветная"	0,04					0,01					-0,03					0,01									2015	15	бетон	СИП-4х25	0,040		
2.1.173	садовый дом в СТ "Облепиха" (кад.№43:40:020768:0017) Нововятск Мопра	0,15					0,09					-0,06					0,09															
2.1.173.1	ВЛИ-0,4 кВ ТП-884 - "фидер№2"	0,15					0,09					-0,06					0,09									2015	15	бетон	СИП2а-3х35+54,6	0,167		
2.1.174	индивидуальный жилой дом Коминтерн ул. Камская,36(кад.№43:40:001204:55)	0,21					0,07					-0,14					0,07															
2.1.174.1	ВЛИ-0,4кВ ТП-1746 - "Новгородская"	0,21					0,07					-0,14					0,07									2015	15	бетон	СИП2а-3х70+54,6	0,238		
2.1.175	торговый киоск Нововятск ул. Советская,95	0,04					0,03					-0,01					0,03															
2.1.175.1	Установка УП-2054	0,04					0,03					-0,01					0,03								ШР-11							
2.1.176	здание склада технических материалов Нововятск, ул. Коммуны, 1	0,24					0,22					-0,02					0,22															
2.1.176.1	Оборудование ТП-818 (силовой трансформатор ТМГ-400/6)	0,24					0,22					-0,02					0,22			2015	20		ТМГ-400/10	0,280								
2.1.177	многоквартирный жилой дом ул. Полевая,14	0,15					0,12					-0,03					0,12															
2.1.177.1	Оборудование ТП-500 (установка двух дополнительных панелей с монтажом шинного моста на 1-й секции)	0,15					0,12					-0,03					0,12							ЩО-70, 2 шт								
2.1.178	магазин "Магнит" Сурикова,20	0,35					0,24					-0,11					0,24															
2.1.178.1	Установка рубильника РПС-32 в ТП-317(1с.ш.)	0,01					0,00					-0,01					0,00							РПС-32, 1 шт								
2.1.178.2	КЛ-0,4кВ ТП-317(1с) - ВРУ магазина Сурикова д.20 (до границ земельного участка)	0,34					0,24					-0,10					0,24									2015	25		АПвБШп-4х120	0,164		
2.1.179	садовый дом (43:40:002205:280) п. Ганино	0,03					0,10					0,07					0,10															
2.1.179.1	ВЛ-0,4кВ ТП-513- "Южная"	0,03					0,10					0,07					0,10									2015	15	бетон	СИП-4х25	0,035		
2.1.180	административное здание Заводская,13	0,07					0,10					0,03					0,10															
2.1.180.1	ВЛ-0,4кВ ТП-128- "Поселок"	0,07					0,10					0,03					0,10										2015	15	бетон	СИП2а-3х50+54,6	0,080	
2.1.181	административное здание ул. Захватаев, 21а	0,02					0,02					0,00					0,02															
2.1.181.1	ВЛ-0,4кВ ТП-44(2с.ш.) - "ВЛ"	0,02					0,02					0,00					0,02										2015	15	бетон	СИП-4х25	0,085	
2.1.182	индивидуальные жилые дома (кад.№43:40:003633:1196),(кад.№43:40:003633:1220) М. Субботиха	0,32					0,34					0,02					0,34															
2.1.182.1	ВЛИ-0,4кВ ТП-1697 - "фидер №1"	0,32					0,34					0,02					0,34									2015	15	бетон	СИП2а-3х50+1х54,6,	0,350		
2.1.183	садовый дом в СТ "Березка-2" (кад.№У0768-009-002) Нововятск	0,30					0,18					-0,12					0,18															
2.1.183.1	ВЛИ-0,4кВ ТП-868 -"Сады"	0,30					0,18					-0,12					0,18									2015	15	бетон	СИП2а-3х50+1х54,6,	0,330		
2.1.184	индивидуальный гараж №5 Московская,1а	0,09					0,07					-0,02					0,07															
2.1.184.1	ВЛ-0,4кВ ТП-71-"Город"	0,09					0,07					-0,02					0,07									2015	15	бетон	СИП2а-3х50+54,6	0,100		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
2.1.198.1	ВЛ-0,4 кВ ТП-1742(1с.ш.) - фидер 1	0,39					0,29					-0,10					0,29									2015	15	бетон	СИП2а-3х50+1х54,6,	0,328	
2.1.199	индивидуальный жилой дом М. Субботиха ул. Школьная,12	0,03					0,01					-0,02					0,01														
2.1.199.1	ВЛ-0,4 кВ ТП-1643 - "Центральная, Восток"	0,03					0,01					-0,02					0,01									2015	15	бетон	СИП-4х25	0,030	
2.1.200	индивидуальный жилой дом Бородина, 22	0,17					0,17					0,00					0,17														
2.1.200.1	ВЛ-0,4 кВ ТП-1607 - "Север"	0,17					0,17					0,00					0,17									2015	15	бетон	СИП2а-3х35+1х54,6,	0,158	
2.1.201	гаражи ГСК "Автомобилист-80" ул. Потребкооперации	0,06					0,05					-0,01					0,05														
2.1.201.1	КЛ-0,4кВ ТП-1200 - УП-1341 кабель "Б"	0,06					0,05					-0,01					0,05									2015	25		АПвБШп-4х120	0,040	
2.1.202	индивидуальный жилой дом ул. Бронниковых, западнее д.19	0,07					0,06					-0,01					0,06														
2.1.202.1	ВЛ-0,4 кВ ТП-1604 "Город"	0,07					0,06					-0,01					0,06									2015	15	бетон	СИП-4х25	0,080	
2.1.203	садовый дом (кад.№У1245-001-135) Падерина,135	0,02					0,02					0,00					0,02														
2.1.203.1	ВЛ-0,4 кВ ТП-484 - "Падерина,Ряби"	0,02					0,02					0,00					0,02									2015	15	бетон	СИП-4х25	0,027	
2.1.204	Детский сад по ул. Энтузиастов,17а	1,60					1,40					-0,20					1,40														
2.1.204.1	Оборудование РТП-125 (доп.панель ЩО-70; рубильник РПС-34)	0,08					0,06					-0,02					0,06					2015	20	РПС-34, 1 шт; ЩО-70, 1 шт							
2.1.204.2	КЛ-0,4кВ РТП-125 (1 с.ш.) - ВРУ д/с по ул. Энтузиастов,17а (до границы зем.участка)	0,76					0,67					-0,09					0,67									2015	25		АПвБШп-4х240	0,155	
2.1.204.3	КЛ-0,4кВ РТП-125 (2 с.ш.) - ВРУ д/с по ул. Энтузиастов,17а (до границы зем.участка)	0,76					0,67					-0,09					0,67									2015	25		АПвБШп-4х240	0,155	
2.1.205	индивидуальный жилой дом Коминтерн ул. Воскресенская,28	0,02					0,04					0,02					0,04														
2.1.205.1	ВЛ-0,4 кВ ТП-1679 "Фидер 2 Российская"	0,02					0,04					0,02					0,04									2015	15	бетон	СИП-4х25	0,030	
2.1.206	индивидуальный жилой дом (кад.№43:40:003621:102) Б.Субботиха, пер.Дорожный,6	0,03					0,02					-0,01					0,02														
2.1.206.1	ВЛ-0,4кВ ТП-1618 - "Луговая"	0,03					0,02					-0,01					0,02									2015	15	бетон	СИП-4х25	0,035	
2.1.207	автомойка Лепсе,25	0,40					0,00					-0,40					0,00														
2.1.207.1	ВЛ-0,4кВ ТП-453 - "Автомойка"	0,40					0,00					-0,40					0,00									2015	15	бетон	СИП2а-3х50+1х54,6,	0,380	
2.1.208	Фонтан в парке им. 60-летия СССР	0,09					0,06					-0,03					0,06														
2.1.208.1	КЛ-0,4 кВ ТП-46 1с.ш. - ВРУ Фонтана	0,09					0,06					-0,03					0,06									2015	25		АПвБШп-4х35	0,063	
2.1.209	индивидуальный жилой дом (кад.№43:40:003633:1294) М. Субботиха	0,06					0,05					-0,01					0,05														
2.1.209.1	ВЛ-0,4кВ ТП-1678-"фидер №2"	0,06					0,05					-0,01					0,05									2015	15	бетон	СИП2а-3х95+1х70; СИП 4х25	0,063	
2.1.210	Многоквартирный жилой дом ул. Мостовицкая,5А	0,01					0,01					0,00					0,01														
2.1.210.1	Установка в ТП-1504 на 1 и 2 с.ш. рубильников РПС-34 на 400А	0,01					0,01					0,00					0,01					2015	20	РПС-34, 2 шт;							
2.1.211	индивидуальные жилые дома Порошино, ул. Балабановская	0,34					0,25					-0,09					0,25														
2.1.211.1	ВЛ-0,4кВ ТП-1629(2 с.ш.)-"Балабановская"/УП-1371 (с установкой нового УП-1371)	0,33					0,25					-0,08					0,25					2015	20	ШР-11	2015	15	бетон	СИП2а-3х95+1х70; СИП 4х25	0,332		
2.1.211.2	Оборудование ТП-1629 (Щс) (установка рубильника РПС-34)	0,01					0,00					-0,01					0,00					2015	20	РПС-34, 2 шт;							
2.1.212	садовый дом в СТ "Ренка" (кад.№43:40:140768:50) Нововятск ул. Мопра	0,20					0,13					-0,07					0,13														
2.1.212.1	ВЛ-0,4кВ ТП-884-фидер №2	0,20					0,13					-0,07					0,13									2015	15	бетон	СИП2а-3х50+1х54,6	0,189	
2.1.213	водокачка СТ "Ветеран" Нововятск ул.Мопра	0,05					0,04					-0,01					0,04														
2.1.213.1	ВЛ-0,4кВ ТП-884-фидер №3	0,05					0,04					-0,01					0,04									2015	15	бетон	СИП2а-3х50+1х54,6	0,046	
2.1.214	ВЛ-0,4кВ ТП-1635 вывод "Фидер №3"						0,78										0,78									2015	15	бетон	СИП2а-3х70+1х54,6, СИП 4х25	0,398	
2.1.215	ВЛ-0,4 кВ ТП-1648 Устюгская						0,01										0,01									2015	15	бетон	СИП 4х25	0,040	

