

**Баланс электрической энергии
в сетях АО "Горэлектросеть" за 2022 год**

2022 год	
Отпуск в сеть АО "Горэлектросеть", тыс.кВт*ч в том числе:	1 161 709,364
Из сети ЕНЭС, тыс.кВт*ч	0,000
Из сети 110 кВ, тыс.кВт*ч	112,319
Из сети 35 кВ, тыс.кВт*ч	23 124,216
Из сети 6-10 кВ, тыс.кВт*ч	1 137 353,523
Из сети 0,4, тыс.кВт*ч	1 119,306
Отпуск из сети АО "Горэлектросеть", тыс.кВт*ч В том числе	1 176 363,341
На напряжении 35 кВ, тыс.кВт*ч	3 433,255
На напряжении 6-10 кВ, тыс.кВт*ч	452 211,305
На напряжении 0,4 кВ, тыс.кВт*ч	607 023,487
Транзит в прочие сетевые организации, тыс.кВт*ч	113 695,294
Уровень нормативных потерь электроэнергии на 2022 год, учтенных в сводном прогнозном балансе, млн.кВтч (%)	96,0547 (8,5%)
Фактические потери, оплачиваемые покупателями при осуществлении расчетов за электроэнергию, тыс. кВт*ч В том числе:	98 675,443
На напряжении 110 кВ, тыс.кВт*ч	112,319
На напряжении 35 кВ, тыс.кВт*ч	145,887
На напряжении 6-10 кВ, тыс.кВт*ч	75 067,298
На напряжении 0,4 кВ, тыс.кВт*ч	23 349,939
Фактические потери в абсолютном выражении тыс. кВт*ч В том числе:	98 675,443
На напряжении 110 кВ, тыс.кВт*ч	112,319
На напряжении 35 кВ, тыс.кВт*ч	145,887
На напряжении 6-10 кВ, тыс.кВт*ч	75 067,298
На напряжении 0,4 кВ, тыс.кВт*ч	23 349,939
Фактические потери в относительном выражении к отпуску в сеть В том числе:	8,5%
В сети 110 кВ	0,01%
в сети 35 кВ	0,01%
В сети 6-10 кВ	6,46%
В сети 0,4 кВ	2,01%