

Сведения об объеме недопоставленной электрической энергии

в результате аварийных отключений объектов электросетевого хозяйства (во 2 квартале 2015г.).

Технологические нарушения в сетях 0,4-6-10 кВ	Количество	Недоотпуск э/энергии (тыс. кВт х час.)
Аварии	Не было	нет
Технологические отказы	40	18,848
Функциональные отказы	62	6,902
Всего	102	25,75